

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

veřejná zakázka

„ZZS PAK - Stavební úpravy výjezdových základů ZZS PAK pro možnost připojení záložních zdrojů, na dodávku a instalaci záložních zdrojů vč. řídicích jednotek“

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,
sídlem: Pardubice, Průmyslová 450, PSČ 530 03
IČ: 69172196
Zapsaná v OR: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 715,
zastoupena: MUDr. Igor Paar LL. M., MBA ředitel

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel zadavatel níže uvedený dotaz s žádostí o vysvětlení a doplnění informací k výše uvedené veřejné zakázce. Tímto zadavatel poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položeného dotazu:

Dotaz tazatele:

Současná legislativa stanoví mezní hodnoty emisí znečišťujících látek pro motory/diesलगenerátory na podvozku v mezích normy EU STAGE V. Požaduje Zadavatel splnění tohoto požadavku pro mobilní elektrocentrály v rámci předmětného výběrového řízení?

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:
Zadavatel nevyžaduje splnění mezních emisních hodnot pro motory/diesलगenerátory na podvozku stanovených normou EU STAGE V.

Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715