ŘEZ 3 - 3'



ŘEZ 4 - 4'



LEGENDA ZNAČENÍ

VODOROVNÉ ODIZOLOVÁNI ZDIVA PROTI VLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI V ÚROVNI NAD PODLAHOU BEZTLAKOVOU CHEMICKOU INJEKTÁŽÍ CIHLOVÉHO ZDIVA NA BÁZI SILAN-SILOXAN S MIN. OBSAHEM ÚČINNÉ LÁTKY 80%. VRTY ⌀ 14MM PO OSOVÉ VZDÁLENOSTI MAX 100 MM. UZAVŘENÍ VRTŮ CEM. TMELEM. UTĚSNĚNÍ ROVINY VRTŮ SILIKÁTOVOU IZOLAČNÍ STĚRKOU V= 15 CM

VODOROVNÉ ODIZOLOVÁNI ZDIVA PROTI VLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI V ÚROVNI POD STROPEM. ALT. V ÚROVNI TERÉNU BEZTLAKOVOU CHEMICKOU INJEKTÁŽÍ CIHLOVÉHO ZDIVA NA BÁZI SILAN-SILOXAN S MIN. OBSAHEM ÚČINNÉ LÁTKY 80%. VRTY ⌀ 14MM PO OSOVÉ VZDÁLENOSTI MAX 100 MM. UZAVŘENÍ VRTŮ CEM. TMELEM. UTĚSNĚNÍ ROVINY VRTŮ Z EXTERIÉRU SILIKÁTOVOU IZOLAČNÍ STĚRKOU V= 15 CM

VODOROVNÉ ODIZOLOVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA VE DVOU ŘADÁCH TLAKOVOU INJEKTÁŽNÍ METODOU PUR.
ŘADY ŠACHOVNICOVĚ NAD SEBOU 100 -150 MM
VRTY ⌀ 12 MM PO OSOVÉ VZDÁLENOST DO 150 MM. HLOUBKA VRTŮ DO 4/5 TL. ZDIVA. PLOŠNÉ UZAVŘENÍ ZDIVA MALTOU KOLEM VRTŮ. POUŽITÍ HLINÍKOVÝCH PAKRŮ.

VÝKOP ŠÍŘKY AŽ 1300 MM, DNO VÝKOPU SPÁDOVANÉ OD OBJEKTU, OČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉHO ZDIVA, VYROVNÁNÍ ZDIVA MALTOU S VODOTĚSNÍCÍ PŘÍSADOU, NANESENÍ SILIKÁTOVÉ HYDROIZOLOČNÍ STĚRKY VE DVOU VRSTVÁCH. KRYCÍ VRSTVA XPS V TL. 80 MM OSAZENÍ KRYCÍ HLADKÉ PE-LD TL. 1MM, UKONČOVACÍ LIŠTA PLECHOVÁ, POPLASTOVANÁ VČ, UTĚSNĚNÍ SPÁRY LIŠTA-ZDIVO, ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP.

PLOŠNÉ VERTIKÁLNÍ ODIZOLOVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA TLAKOVOU INJEKTÁŽNÍ METODOU PUR V ŘADÁCH ŠACHOVNICOVĚ NAD SEBOU 150 MM. VTY ⌀ 12 MM PO OSOVÉ VZDÁLENOST MAX 150 MM. HLOUBKA VRTŮ DO 2/3 TL. ZDIVA. PLOŠNÉ UZAVŘENÍ ZDIVA MALTOU KOLEM VRTŮ. POUŽITÍ HLINÍKOVÝCH PAKRŮ.

ELEKTROFYZIKÁLNÍ VYSOUŠENÍ ZDIVA AKTIVNÍ ELEKTROOSMÓZA - DVOUŘADÁ. 1. ANODA POD STROPEM, 2. ANODA NAD PODLAHOU

KATODA USAZENÁ POD ÚROVEŇ PODLAHY

SANAČNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDIVA OSAZENÍM DIFUZNÍCH DESEK Z POLYSTYRENOVÉHO GRANULÁTU POJENÉHO CEMENTEM TL 30MM S PLASTOVOU DIFUZNÍ LIŠTOU NA VNITŘNÍM ZDIVU, VČETNĚ DIFUZNÍHO TMELU μ < 10, SKELNOU VÝZTUŽNOU TKANINOU, JEMNÉ OMÍTKY A ROHOVÝCH PROFILŮ ALTERNATIVNĚ SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM. SILIKÁTOVÁ HI STĚRKA V= 150 MM V PATĚ ZDIVA

SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM DLE WTA S PLASTOVOU DIFUZNÍ LIŠTOU NA VNITŘNÍM ZDIVU. SILIKÁTOVÁ HI STĚRKA V= 150 MM V PATĚ ZDIVA

ZHOTOVENÍ ODVĚTRÁVANÉ VZDUCHOIZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY. PŘIZDÍVKA VYZDĚNA NA SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS. ZDIVO ZA PŘIZDÍVKOU OPATŘENÉ SANAČNÍM PODHOZEM, POVRCHOVÉ ÚPRAVA PŘIZDÍVKY TENKOVRSTVÁ OMÍTKA A VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	SANACE A VYSOUŠENÍ STAVEB s.r.o www.sanace-staveb.cz tel. 603 158 612
ING. DALIBOR PÁNIK	ING. JAROSLAV PÁNIK	
AKCE: VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ - SANACE SUTERÉNU		FORMÁT A3 / Č. V. 5
NÁZEV VÝKRESU: NÁVRH SANACE VLHKÉHO ZDIVA, ŘEZY 3- 3', 4 - 4'		M 1:25