

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 7.2.2024 uveřejněním na profilu zadavatele

v Mostě, dne 20.2 2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15. 02. 2024 v 13:16:20 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1) Ve výpisu výrobků je uvedena čistící zóna Z07 o rozměru 1,05 x 2,1 m. V půdorysu je ale čistící rohož narysována v evidentně menším rozměru. Prosíme o upřesnění, jaký rozměr má mít žaluzie Z07.

2) Ve výpisu výrobků je uvedena venkovní screen roleta Z14b o rozměr 3 625 x 2 750 mm. Dle vyjádření dodavatele rolet je maximální výrobitelná plocha 9 m². V případě zachování tohoto rozměru by musela být použita clona se zip systémem a kotvit ji přes vodící lišty (budto do ostění nebo z čela) z důvodu plochy a váhy. Je možná záměna na tento systém?

Odpověď:

Ad 1) Exteriérová čistící rohož Z07 bude dodána v rozměru dle výpisu prvků, tedy 1,05 x 2,1 m. Provedena aktualizace výkresu D.1.1.4 Půdorysu 1NP.

Ad 2) U screen rolet je možno použít ZIP systém s vodící lištou za předpokladu, že všechny rolety na objektu budou realizovány stejným systémem. Vodící lišta bude ve stejné RAL jako rám okna.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19. 02. 2024 v 7:41:26 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1) V projektové dokumentaci jsme nenašli podklady k profesi MaR. V části Silnoproud a Slaboproud je sice tato část zmíněna v jeho rozpočtu i v TZ, ale v projektové dokumentaci je jen slovní popis v elektrických obvodech rozvaděče RH2, které mají být MaR ovládány. Dále je vývod pro tzv. systém řízení domu, ten je popsán jen obecně, ale přitom ve VV je přesná specifikace přístrojů. Dle sběrnice se dá zjistit, že je uvažováno se systémem Loxone. Vypadá to, jako by MaR zpracována byla, ale v podkladech chybí. Prosíme o zaslání doplňujících podkladů k MaR.

Odpověď: Požadavek na MaR je dán popisem v technické zprávě silnoproudu a na výkrese půdorysu elektroinstalace. Na jakém systému bude MaR založen je na dodavateli systému, je možné použít systémy Teco, Loxone, AmiT případně jiného výrobce řídicího systému, který bude splňovat specifikované požadavky.

Zadavatel pak ještě z vlastní iniciativy upravuje následující:

Při kontrole soupisu prací byla zjištěna chyba v oddíle D.1.4.3 Vzduchotechnika , kde došlo k doplnění položek pro systém chlazení.

V rámci vydání dodatečných informací je vydán aktualizovaný soupis prací „Rudoltice_II_bez cen_s výkazem_13.02.2024.xlsx“

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. úpravu položkového rozpočtu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 28.2. 2024 v 10,00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát