



POZNÁMKY:

1. TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
2. NÁVRH PROVEDENÍ DLE EN 1993-1-1
3. MATERIÁL: PEVNOSTNÍ TŘÍDA OCELI S235 JR
4. SPOJOVACÍ PRVKY- ŠROUBY PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8, POZINK.
5. LEPENÉ KOTVY JE NUTNO OSADIT DLE MONT. POSTUPU VÝROBCE. HLOUBKA VRTÁNÍ MAX. 120mm

STUPEŇ JAKOSTI SVARŮ "C" ČSN EN ISO 5817	SVÁROVACÍ DRÁT DLE ČSN EN ISO 14341	ELEKTRODA DLE ČSN EN ISO 2560	TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2	EXC2
ZNAČENÍ SVARŮ DLE ČSN EN ISO 2553	VÝROBNÍ TOLERANCE DLE ČSN EN ISO 13920-AE	U KOUTOVÝCH SVARŮ ZNAČENA JEMNOVITÁ TLOUŠŤHA "a" NEOZNAČENÉ KOUTOVÉ SVARY: a = 4		
ATEST MATERIÁLŮ DLE ČSN EN 10204	U PŘERUŠOVANÝCH SVARŮ MEZERY VYPLNIT TĚSNÍCÍM SVAREM NEBO VYTĚMIT	ANTIKOROZNÍ OCHRANA	NATĚR	
VYPRACOVAL J. Dušek	ZODPOVĚDNÝ PROJ. Ing. Ludmila Dušková	STUPEŇ DPS	<div><div></div><div>OCELOVÉ KONSTRUKCE PROJEKTOVÁ A KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ Ing. LUDMILA DUŠKOVÁ IČO 64222233 PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ KOSTELECKÝ U HERM. MĚSTCE 110, 538 03 FAX 469 695 550, 608 079 760</div></div>	
STAVEBNÍ ÚŘAD Objednatel projektu	MU Třemošnice, Odbor výstavby, Náměstí Míru 451 Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice	NÁZEV AKCE SOŠ a SOU technické Třemošnice Rekonstrukce elektroinstalace v dílnách	MĚŘÍTKO ZAK. Č. 2320 DATUM 12/2023 FORMÁT A4	OBJEKT Č. Č. VÝKRESU 1-2320-01