




ŘEZ D-D




ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



POZNÁMKY:

- TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
- NÁVRH PROVEDENÍ DLE EN 1993-1-1
- MATERIÁL: PEVNOSTNÍ TŘÍDA OCELI S235 JR
- SPOJOVACÍ PRVKY- ŠROUBY PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8, POZINK.
- LEPENÉ KOTVY JE NUTNO OSADIT DLE MONT. POSTUPU VÝROBCE. HLOUBKA VRTÁNÍ MAX. 120mm

STUPEŇ JAKOSTI SVARŮ "C" ČSN EN ISO 5817		SVAŘOVACÍ DRÁT DLE ČSN EN ISO 14341		ELEKTRODA DLE ČSN EN ISO 2560		TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2		EXC2	
ZNAČENÍ SVARŮ DLE ČSN EN ISO 2553		VÝROBNÍ TOLERANCE DLE ČSN EN ISO 13920-AE			U KOUTOVÝCH SVARŮ ZNAČENA JEMNOVITÁ TLOUŠŤKA "a" NEZNAČENÉ KOUTOVÉ SVARY: a = 4				
ATEST MATERIÁLŮ DLE ČSN EN 10204		U PŘERUŠOVANÝCH SVARŮ MEZERY VYPLNIT TĚSNÍČIM SVAREM NEBO VYTMLIT							
ANTIKOROZNÍ OCHRANA									
NATĚR									
VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJ.		STUPEŇ		<div><div></div><div>OCELOVÉ KONSTRUKCE PROJEKČNÍ A KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ Ing. LUDMILA DUŠKOVÁ IČO 6422233 PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ KOSTELCE U HERM. MĚSTCE 110, 538 03 ☎ FAX 469 695 550, 608 079 760</div></div>			
J. Dušek		Ing. Ludmila Dušková		DPS					
STAVEBNÍ ÚŘAD		MÚ Třemošnice, Odbor výstavby, Náměstí Míru 451							
Objednatel projektu		Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice							
NÁZEV AKCE		SOŠ a SOU technické Třemošnice Rekonstrukce elektroinstalace v dílnách							
NÁZEV VÝKRESU		OCELOVÉ KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÁ DÍLNA				MĚŘÍTKO		ZAK. Č. 2320	
						DATUM		12/2023	
						FORMÁT		A4	
						OBJEKT Č.		Č. VÝKRESU	
								1-2320-02	

S4- SLOUPY Ø89 PRODLOUŽIT o 830mm VČETNĚ ZASLEPENÍ - 6x