

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

Název veřejné zakázky:

Pokrytí pavilonu CUP a areálu Orlickoústecké nemocnice signálem sítí mobilních operátorů

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: služby

V Pardubicích dne 4. 3. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve veřejné zakázce „Pokrytí pavilonu CUP a areálu Orlickoústecké nemocnice signálem sítí mobilních operátorů“

Zadavatel v odst. 2.1 zadávací dokumentace s názvem „Popis předmětu plnění veřejné zakázky“ uvádí, že předmětem veřejné zakázky je zajištění pokrytí signálem sítí mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone). V příloze č. 2 zadávací dokumentace pak zadavatel předmět veřejné zakázky upřesňuje tak, že předmětem plnění je zajištění pokrytí pavilonu CUP a areálu Orlickoústecké nemocnice signálem mobilního operátora O2, vč. sdílení technického řešení s operátorem T-Mobile a zajištění i jeho signálu. Součástí řešení musí být možnost připojení i technologie operátora Vodafone, v případě jeho zájmu v rozsahu specifikovaném touto dokumentací.

Chápe dodavatel správně, že řešení navržené dodavatelem musí umožňovat okamžité spuštění signálu mobilních operátorů O2 a T-Mobile, ale u společnosti Vodafone musí být dodavatelem navržené řešení pouze na připojení této společnosti připraveno do budoucna? Jinými slovy – že dodavatelem navržené řešení nesmí společností T-Mobile a O2 způsobit prodlení se spuštěním signálu, kdežto u společnosti Vodafone se počítá, v případě jejího zájmu, s potřebným připojením k řešení dodavatele, což znamená určitou časovou prodlevu?

Odpověď

Řešení navržené dodavatelem musí umožnit okamžité spuštění signálu mobilních operátorů O2 a T-Mobile. Pro signál mobilního operátora Vodafone zadavatel požadavek na dobu spuštění neuvádí, ale navržené řešení musí umožnit i připojení technologie operátora Vodafone.