



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Operační program Životní prostředí

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ

Podpora fotovoltaických elektráren (FVE)



Obsah

1	Účel zpracování energetického posouzení.....	3
2	Identifikační údaje projektu/žadatele.....	3
3	Podklady pro zpracování EP.....	4
3.1	Popis stávajícího stavu předmětu EP.....	4
3.2	Údaje o energetických vstupech.....	5
4	Navrhovaná opatření.....	6
4.1	Instalace FVE.....	6
4.2	Management hospodaření s energií.....	8
4.3	Renovace střech a modernizace elektroinstalace.....	8
5	Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů.....	8
6	Ekologické vyhodnocení.....	9
7	Závěr.....	9
	Příloha č. 1 - Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b zákona č. 406/2000 Sb.	10



1 Účel zpracování energetického posouzení

Energetické posouzení (dále jen „EP“) je zpracováno pro potřeby žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Účelem zpracování EP je posouzení navržených opatření ke snížení energetických spotřeb (nákupu) elektrické energie prostřednictvím fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“), přičemž výchozím stavem je stávající spotřeba elektrické energie vyplývající ze skutečných fakturačně doložených spotřeb energie.

2 Identifikační údaje projektu/žadatele

Název projektu	Energetické posouzení pro projekty výstavby FTV elektráren na zařízeních Pardubického kraje Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk
Adresa projektu	Za Kopečkem 353 564 01 Žamberk
Identifikační údaje žadatele o podporu	Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice IČO: 708 92 822 DIČ: CZ 70 89 28 22
Identifikační údaje dodavatele EP	DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257 budova TTC 108 00 Praha 10 tel.: +420 234 054 284 E-mail: info@atelier-dek.cz
Identifikační údaje zpracovatele EP	Ing. Ctibor Hůlka energetický auditor jmenovaný MPO pod číslem 269 Tel.: +420 243 054 284 E-mail: ctibor.hulka@dek-cz.com Spolupráce: Ing. Barbora Navrátilová Číslo zakázky: 2022-028863-NaB
Datum zpracování	14. 12. 2022



3 Podklady pro zpracování EP

Všechny údaje uvedené v tomto energetickém posouzení byly získány z následující dokumentace:

- ✓ Faktury a účetní doklady evidující spotřebovanou elektrickou energii dodávanou do objektu v posledních 2 letech, resp. 24 po sobě jdoucích měsíců.
- ✓ Informace o objektech poskytnuté provozovateli objektů a fotodokumentace,
- ✓ Studie proveditelnosti „Energetická studie proveditelnosti instalace střešní fotovoltaické elektrárny včetně akumulace elektrické energie, vypracoval: Energeticko - vodárenský inovační klastr z.s. datum zpracování: 04/2022

3.1 Popis stávajícího stavu předmětu EP

Základní údaje o předmětu EP

a) Charakteristika a popis hlavních činností předmětu EP

Předmětem energetického posudku je areál Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, který je umístěn na ul. Za Kopečkem 353 v Žamberku. Léčebný ústav má kapacitu 212 lůžek. Areál odborného léčebného ústavu se skládá z budovy Janovský, Honlův dům, Malinský, budovy kuchyně, prádelny, LDN, ubytovny, skladů a dalších budov.

b) Charakteristika běžného provozního využití předmětu EP v posledních dvou letech nebo 24 po sobě jdoucích měsících (provozní hodiny, míra využití, obsazenost apod.)

Objekty v areálu v posledních letech sloužily potřebám léčebného ústavu. Léčebný ústav je v provozu celoročně. V areálu se nacházejí budovy, ve kterých se nacházejí lůžkové pokoje s nepřetržitou lékařskou péčí. Nacházející se zde také budovy, ve kterých se jsou oddělení ambulancí atd. Léčebný ústav má kapacitu 212 lůžek.

c) Informace o případných žadatelem plánovaných změnách ve využití předmětu energetického posudku či v míře jeho využití

Objekty v následujících letech budou využívány stejně jako nyní. Žadatel neplánuje žádné změny ve využívání posuzovaných objektů.

d) Základní popis technického zařízení, či energetických systémů budovy, které mají vazbu na spotřebu elektrické energie

Elektrická energie není v objektech využívána k vytápění ani ohřevu teplé vody. Zdrojem tepla a teplé vody pro areál je bioplynová stanice. Větrání v objektech je přirozené otvorovými výplněmi. V objektech není instalováno chlazení. Elektrická energie v objektech je využívána k napájení části kuchyňských zařízení, strojů a kompresorů chladicích boxů, pohonných čerpadel topení a teplé vody, strojů a zařízení pro údržbu areálu, zdravotnických prostředků, běžných spotřebičů spotřební elektrotechniky napříč areálem, veřejné osvětlení, vnitřní osvětlení budov. Jiné významné spotřebiče elektrické energie se v areálu nenacházejí.



e) Popis pozemků (parcelní čísla, třídy ochrany apod.), kde bude FVE instalována. Fotovoltaická elektrárna bude instalována na plochých a šikmých střechách objektů nacházejících se v areálu Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, který je umístěn na ul. Za Kopečkem 353 v Žamberku. FVE bude instalována pouze na některých objektech v areálu a to na objektech Janovský, Honlův dům, Malinský, budovy kuchyně a prádelny. Objekty, na kterých bude FVE instalována, se nacházejí na pozemcích parc. č. 1324, 1325, 1327, 1339 a 1341 v k. ú. Žamberk [794368]. Na stávajících zpevněných plochách v blízkosti objektů nebudou instalovány žádné fotovoltaické panely.



Obr. 1 – Katastrální mapa

3.2 Údaje o energetických vstupech

Údaje z účetních dokladů za předcházející dva uzavřené roky (24 po sobě jdoucích měsíce).

Průměrné hodnoty (24 po sobě jdoucích měsíce)						
Vstupy paliv a energie	Jednotka	Množství	Výhřevnost GJ/jednotku	Přepočet na GJ	Přepočet na MWh	Roční náklady v tis. Kč
Elektřina 10/2020 – 09/2021	MWh	506,5	3,6	1823,4	506,5	2109,3
Elektřina 10/2021 – 09/2022	MWh	497,4	3,6	1790,6	497,4	2843,9
Elektřina (celkem za 2 roky)	MWh	1003,9	3,6	3614,0	1003,9	4953,2



4 Navrhovaná opatření

4.1 Instalace FVE

Je navržena instalace FVE o celkovém výkonu 108,0 kWp na objektech nacházejících se v areálu Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, který je umístěn na ul. Za Kopečkem 353 v Žamberku.

- Na šikmé střeše budovy Janovský bude instalováno 18 ks FV panelů z monokrystalického křemíku o výkonu 450 Wp. Panely budou instalovány na východ s pootočením na jih o 13°. Sklon FV panelů bude 35°.
- Na ploché střeše Honlova domu bude instalováno 108 ks FV panelů z monokrystalického křemíku o výkonu 450 Wp. Panely budou instalovány na jih s pootočením na západ o 13°. Sklon FV panelů bude 15 a 10°.
- Na šikmé střeše budovy kuchyně bude instalováno 36 ks FV panelů z monokrystalického křemíku o výkonu 450 Wp. Panely budou instalovány na jih s pootočením na západ o 13°. Sklon FV panelů bude 35°.
- Na ploché střeše budovy prádelny bude instalováno 18 ks FV panelů z monokrystalického křemíku o výkonu 450 Wp. Panely budou instalovány na jih s pootočením na západ o 21°. Sklon FV panelů bude 10°.
- Na ploché střeše budovy Malinský bude instalováno 60 ks FV panelů z monokrystalického křemíku o výkonu 450 Wp. Panely budou instalovány na jih s pootočením na západ o 21°. Sklon FV panelů bude 10°.

Panely budou instalovány na střechách objektů na typových konstrukcích, které jsou určeny pro ploché nebo šikmé střechy.

Doporučujeme panely na střechách instalovány tak, aby nedocházelo k jejich stínění okolními budovami, střechami, římsami, vzrostlou zelení atd. Stínění panelů a riziko poklesu výroby elektrické energie vlivem stínění je nutné v co největší míře eliminovat (vhodným umístěním a technickými možnostmi zapojení panelů).

Součástí systému jsou 4 měniče dosahující euro účinnosti min. 97 %. Měniče jsou vybaveny plynulou, nebo diskretní říditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výroby.

Bateriové uložení je navrženo o kapacitě 2 x 24,0 kWh. Systém akumulace vyrobené elektřiny je navržen s kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE. Navržené bateriové uložení umožňuje napojení na řídicí systém virtuálního operátora.

Umístění měničů a bateriového uložení není stanoveno. Umístění měničů a bateriového uložení je nutné zvolit na základě průřezů kabeláže, tak aby se bezdůvodně nezvyšovala síťová impedance střídavého vedení mezi systémem a stávajícími rozvaděči společné spotřeby. Impedance neměla být vyšší než 0,5 Ω.



Při realizaci FVE musí být instalovány komponenty splňující:

- FV panely

Instalované FV panely musí být certifikovány akreditovanými certifikačními orgány dle souborů norem IEC 61212 a IEC 61730. FV panely z monokrystalického křemíku musí dosahovat při standardních testovacích podmínkách účinnosti min. 19 %. Výrobce panelů musí garantovat min. 20letou lineární záruku na výkon s poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem a minimálně 10letou produktovou záruku garantovanou výrobcem.

- bateriová akumulace

Instalovaný elektrický akumulátor musí být certifikován akreditovanými certifikačními orgány dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014). Elektrický akumulátor musí mít záruku s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput).

V případě instalace bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd je nutné instalovat pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro:

- NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd;
- baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb.

Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace bateriového systému požadováno.

- měniče

Instalovaný měnič musí být certifikován akreditovanými certifikačními orgány dle souborů norem IEC 61727, IEC 62116 a norem řady IEC 61000 dle typu.

Euro účinnost instalovaného měniče musí být minimálně 97 %. Záruka výrobce či dodavatele musí být min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.

Základní parametry FVE:

Instalovaný (špičkový) výkon FVE	108,0	kWp
Kapacita akumulace elektrické energie	48,0	kWh
Roční produkce elektrické energie z FVE	107,3	MWh/rok
Roční produkce elektrické energie z FVE využitá k vlastní spotřebě v budově, budovách, či infrastruktuře	105,9	MWh/rok
Roční produkce elektrické energie z FVE dodaná do distribuční soustavy	1,4	MWh/rok
Využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu (v řešených budovách, infrastruktuře)	98,7	%

4.2 Management hospodaření s energií

V objektu je zaveden energetický management Pardubického kraje, který je řešen v souladu s ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií. Energetický manažer je v objektu Ing. Vladimír Fabián.

V rámci energetického posudku navrhujeme doplnění měřících míst, které jsou důležité pro vyhodnocení přínosu realizace projektu. Pro správné vyhodnocení kritérií podpory po realizaci projektu doporučujeme osadit zařízení, které bude měřit a řídit prvky pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. Je nutné měřit výrobu elektrické energie z FVE, spotřebu vyrobené elektrické energie v objektu a množství elektrické energie předané do distribuční soustavy.

4.3 Renovace střech a modernizace elektroinstalace

Na základě vizuálního posouzení stavu střešní konstrukce v rámci zpracovávané studie proveditelnosti, především s ohledem na charakter a typ střešní konstrukce, v návaznosti na obecné předpoklady a zvyklosti při navrhování fotovoltaických elektráren nebyla shledána nutnost žádných zásadních stavebních či statických zásahů do střešních konstrukcí. Tento fakt je nutné potvrdit v navazujícím stupni projektové dokumentace převážně statické části.

Trasy kabelového vedení budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace a budou odsouhlaseny s majitelem nemovitosti. Energetický posudek řeší prostorové umístění FV panelů na objektech z hlediska pevnosti a vizuálního stavu střešní plochy. V dalším stupni projektové dokumentace je nutné zajištění požární bezpečnostního řešení stavby včetně stavebně-konstrukční části objektů a výpočtu statického posouzení střešní konstrukce a přetížení konstrukcí pro FV panely. V dalším stupni je také nutné projednání s dotčenými orgány státní správy.

5 Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů

Energonositel	Před realizací projektu			Po realizaci projektu		
	Dodaná energie	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů	Primární energie z neobnovitelných zdrojů	Dodaná energie	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů	Primární energie z neobnovitelných zdrojů
	MWh/rok	-	MWh/rok	MWh/rok	-	MWh/rok
Elektřina	497,4 *	2,6	1293,2	391,5	2,6	1017,9

* Ve výpočtu je uvažovaná spotřeba elektřiny za posledních 12 kalendářních měsíců, tj. za období 09/2021 - 10/2022.

Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů

	%	MWh/rok
Celkové snížení	21,3	275,3



6 Ekologické vyhodnocení

Ekologické hodnocení je provedeno v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.

Energetické bilance dle typu uvažovaného paliva/energie

Typ paliva/energie	Výchozí stav	Posuzovaný návrh
	(GJ/rok)	(GJ/rok)
Elektřina	1790,64	1409,40

Parametr	Výchozí stav	Posuzovaný návrh	Rozdíl
	(t/rok)	(t/rok)	(t/rok)
CO ₂	427,76	336,69	91,07

7 Závěr

Všechna kritéria podpory v Operačním programu Životní prostředí v rámci Specifického cíle 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici, jsou splněna. Lze tak žádat o dotaci v příslušné výši na realizaci opatření.



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 1 - Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b zákona č. 406/2000 Sb.



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Ctibor Hůlka

r. č. 770422/3604

je oprávněn

provádět energetický audit

s platností od 26.6.2007

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 25.11.2008

~~~~~

~~~~~

podle zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií

Číslo oprávnění: 0269



V Praze dne 25. listopadu 2008


Ing. Tomáš Hüner

náměstek ministra průmyslu a obchodu