

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 7.2.2024 odesláním oznámení o zahájení do VVZ, resp. TED

V Mostě, dne 8. 4. 2024

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 04.04.2024 v 14:18:08 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz:

„Prosím o zvážení změny materiálu oken O/21, O/33 z plastu na hliník z důvodu nesplnění požadavku požární odolnosti, plastová okna s PO EW30 DP3-C se nevyrábí.“

Odpověď:

Provedena oprava PD pro prvky O/21 a O/33:

- změna profilu na AL
- oprava otevírání O/21 (nelze sklopné)

Oprava výkazu výměr:

- oprava znění díl 770, řádek č. 450 a 463

Zadavatel s ohledem na povahu, resp. rozsah shora uvedené změny a stávající lhůtu pro podání nabídek tuto v souvislosti s tímto vysvětlením, resp. úpravou neprodlužuje.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát