

Rozdělovač: R1
tp = 38,0 [°C]
tp = 29,3 [°C]
G = 613,6 [kg/h]
Δp min = 12,49 [kPa]

Č.	K spotřebiči	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]
1	102	64,4	150	77,2	1,20
2	108	93,6	100	107,9	1,80
3	111	65,6	200	81,9	1,30
4	104+105_c	82,5	100 / 150	69,5	1,10
5	104+105_b	86,5	100 / 150	72,5	1,20
6	104+105_a	94,0	100 / 150	78,1	1,30
7	104+105_e	90,9	150	68,0	1,10
8	104+105_d	78,9	150	58,6	0,90

Rozdělovač: R2
tp = 38,0 [°C]
tp = 29,5 [°C]
G = 531,3 [kg/h]
Δp min = 14,14 [kPa]

Č.	K spotřebiči	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]
1	113	64,6	150	70,7	1,10
2	119	99,4	100	112,1	1,80
3	115+116_a	82,7	100 / 150	70,3	1,10
4	115+116_b	86,7	100 / 150	73,3	1,20
5	115+116_c	94,2	100 / 150	79,0	1,30
6	115+116_d	90,7	150	67,7	1,10
7	115+116_e	78,5	150	58,1	0,90

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTNÍ	PLOCHA
	DĚTSKÝ DOMOV Č.1 - LEVÁ ČÁST	
1.01	ZÁDVĚŘÍ	6,47
1.02	ŠATNA K ZÁDVEŘÍ	5,10
1.03	SPÍŽ	3,83
1.04	KUCHYŇ	11,00
1.05	OBÝVACÍ POKOJ	48,32
1.06	CHODBA + SCHODIŠTĚ	4,87
1.07	PRÁDELNA + SKLAD PRÁDLA	6,38
1.08	KOUPELNA	4,58
1.09	SKLADOVÁNÍ KOL APOD.	8,27
1.10	MÍSTNOST PRO SKLADOVÁNÍ	5,96
1.11	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,08
	CELKEM	102,58
1.12	SPOLEČNÁ TECH. MÍSTNOST	7,96
1.13	MÍSTNOST PRO FVE	1,20
	DĚTSKÝ DOMOV Č.2 - PRAVÁ ČÁST	
1.14	ZÁDVEŘÍ	6,47
1.15	ŠATNA K ZÁDVEŘÍ	5,10
1.16	SPÍŽ	3,83
1.17	KUCHYŇ	11,00
1.18	OBÝVACÍ POKOJ	48,32
1.19	CHODBA + SCHODIŠTĚ	4,87
1.20	PRÁDELNA + SKLAD PRÁDLA	6,38
1.21	KOUPELNA	4,58
1.22	SKLADOVÁNÍ KOL APOD.	8,27
1.23	MÍSTNOST PRO SKLADOVÁNÍ	5,96
1.24	ÚKLIDOVÁ MÍSNOST	1,08
	CELKEM	102,58
	CELKEM 1.NP	214,32

MAZOK s.r.o.
TELEFON: +420 773 696 862
TELEFON: +420 728 324 043
WEB: www.mazok.cz

±0,000 = 219,900 m. n. m.

STAVBA: DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE AREÁL KE TVRZI	HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. M. Čapoun
	KONTROLOVAL:	Ing. M. Kovář
	VYPRACOVAL:	Jan Kubrický
ČÁST: D.1.4.3 - VYTÁPĚNÍ	STUPEŇ: DUR+DPS	DATUM: 12/2023
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Č. ZAKÁZKY: 2023/29	FORMÁT: A2
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP TOPNÉ SPIRÁLY	Č. PŘÍLOHY/REV.: D.1.4.3-007	MĚŘÍTKO: 1:50