



LEGENDA VZT POTRUBÍ

	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ		ČERSTVÝ VZDUCH
	ODVODNÍ POTRUBÍ		ODVODNÍ POTRUBÍ - VENTILÁTORY

LEGENDA IZOLACÍ

	MINERÁLNÍ TEP. IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ TLOUŠTKA - 80 mm
--	---

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

	TALÍŘOVÝ VENTIL - ODVODNÍ		UZAVÍRACÍ Klapka KRUHOVÁ
	VÍŘIVÝ ANEMOSTAT - PŘÍVODNÍ		OHEBNÁ HADICE
	VÍŘIVÝ ANEMOSTAT - ODVODNÍ		TLUMIČ HLUKU
	REGULAČNÍ / UZAVÍRACÍ Klapka		DVEŘE BEZ PRÁHU
	ZPĚTNÁ Klapka		PODŘEZANÉ DVEŘE
			DVEŘNÍ MŘÍŽKA S VOLNOU PLOCHOU As

LEGENDA ZNAČENÍ

AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA		
-----	---------------------------	--	--

POZNÁMKY

NEOKÓTOVANÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ JE VE STANDARDNÍ OCELE 1500 mm
FLEXIBILNÍ HADICE K VZT ELEMENTŮM NESMÍ MÍT DÉLKU VĚTŠÍ NEŽ 1 m
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ PROVÉST PRECIZNĚ S PAROTĚSNÝMI SPOJI A DOTÁHNOUT AŽ K PLÁŠTI ZAŘÍZENÍ
VŠECHNY ODOBOČKY A ROZBOČKY BUDOU VYBAVENY REGULAČNÍMI A NÁBĚHOVÝMI PLECHY
VŠEKERÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN CELEK A JE NUTNO, ZVLÁŠTĚ PŘI STANOVENÍ CENY, SE S NÍ KOMPLEXNĚ SEZNÁMIT.
PŘED ZAHÁJENÍM DODÁVEK A MONTÁŽÍ JE NUTNO PROVÉST KONTROLU, ZDA STAV NA STAVBĚ ODPOVÍDÁ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. BEZ TĚTO KONTROLY NENÍ MOŽNO BRÁT ZÁRUKY ZA ŠKODY VYNECHÁNÍM TĚTO KONTROLY.
TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE DOBORNĚ ZPŮSOBLÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA PODLE VLASTNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.
VÝKRES A SCHÉMA JE POUZE SCHÉMATICKÝ NÁVRH PROJEKTANTA A NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNÝM POŽADÁVKŮM VÝROBCE NA INSTALACI DANÉHO PRVKU.
INSTALACE VŠECH ZAŘÍZENÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OSTATNÍCH PRVKŮ MUSÍ BÝT INSTALOVÁNO DLE MANUÁLU VYBRANÉHO VÝROBCE.
JE NUTNÉ RESPEKTOVAT KOORDINAČNÍ ZÁSADY PRO MONTÁŽ POTRUBÍ VŠECH PROFESÍ A PROVÉST PŘED MONTÁŽEM KONTROLU POSLOUPNOSTI A NÁVAŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PODLE HARMONOGRAMU STAVBY.
MONTÁŽNÍ MATERIÁL BUDE DLE POUŽITÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ DODAVATELEM NAVRŽEN A OVĚŘEN VÝPOČTEM V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČ. NÁVRHU ÚNOSNOSTI.
PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ NEPŘESÁHNOUT MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI ZÁVĚSŮ ZVOLENÉHO VÝROBCE MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU.
POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PODLE PODMÍNEK UVEDENÝCH V TZ. V PŘÍPADĚ VYŠŠÍCH NÁROKŮ NA NEHŮLAVOST BUDOU POTRUBÍ IZOLOVÁNY VHDNOU IZOLACÍ.
PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNÍMI PŘEDELÝ BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI A OPATŘENY ŠTÍTKEM.

MAZOK s.r.o.		TELEFON: +420 773 895 859 TELEFON: +420 728 326 043 WEB: www.mazok.cz	±0,000 = 219,900 m n. m.	
STAVBA: DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE AREÁL KE TVRŽI		HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. M. Čopoun	
ČÁST: D.1.4.4 - Vzduchotechnika		KONTROLOVAL:	Ing. M. Kovář	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		VYPRACOVAL:	Jan Kubrický	
NAZEV VÝKRESU: Půdorys 2.NP		STUPEŇ: DUR+DPS	DATUM: 12/2023	
		Č. ZAKÁZKY: 2023/29	FORMÁT: 8x44	
		Č. PŘÍLOHY/REV.: D.1.4.4 - 006	MĚŘÍTKO: 1:50	