

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 22.3.2024 odesláním oznámení o zahájení do VVZ, resp. TED

V Mostě, dne 19.4.2024

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.04.2024 ve 20:10:06 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1. dovoluujeme se zeptat na bod 1.2. a 1.3. Souhrnné technické zprávy, kde se uvádí:

„1.2. Dílo musí být prováděno a provedeno v souladu se všemi vydanými technickými normami (platnými i neplatnými).“

1.3. Dílo musí být prováděno a provedeno nejen dle požadovaných, ale také dle doporučených montážních postupů a technických listů výrobců materiálů a výrobků. Všechny vydané (platné i neplatné) normy a montážní postupy jsou pro zhotovitele závazné. V případě, že je v dokumentaci uvedena neplatná norma, má přednost její náhrada. V případě, že náhrada neexistuje, je pro zhotovitele závazná původní norma, i když je po ukončení platnosti.

Předpokládáme, dílo má být provedeno dle nyní platných norem? Je možné nám vysvětlit, proč bychom měli postupovat dle neplatných norem?

Odpověď: Zadavatel sděluje, že trvá na podmínkách uvedených v Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je kromě jiného i Dokumentace pro provedení stavby, ve které je uvedeno v bodu 1.3. Souhrnné technické zprávy: „V případě že je v dokumentaci uvedena neplatná norma, má přednost její náhrada. V případě, že náhrada neexistuje, je pro zhotovitele závazná původní norma, i když je po ukončení platnosti“.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím datové schránky dne 15.04.2024 žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1. SYSTÉMOVÉ DESKY

- nenašli jsme v rozpočtu systémové desky pro podlahové vytápění, prosíme, o doplnění položky.

Odpověď: Systémové desky viz položka č. 75

2. Současně tímto žádáme zadavatele, aby umožnil na portálu veřejné zakázky odesílat zprávy/ nabídky/ žádosti o dodatečné informace také s možností „odeslat bez podpisu“.

Metoda podpisu

- ☒ Podepsat s použitím prohlížeče (nevyžaduje Javu)
- ☐ Podepsat s použitím Java aplikace

zpět

pokračovat

Odpověď: Zadavatel sděluje, že nemá v úmyslu toto nastavení měnit.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.04.2024 16:13:46 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1. v části VZT nebyla dohledána položka izolace (tepelná, protibluková nebo požární). Prosíme o informaci, zda součástí profese VZT nemá být dodávka a MTŽ žádné izolace nebo případně o doplnění do VV.

Odpověď: Izolace VZT potrubí byla doplněna do VV, položka se nachází pod číslem 34.

2. Ve VV část VZT je u položky č. 1 uveden popis: jednotka klimatizační nástěnná o výkonu 3,5 kW. Ve VV se nenachází položka venkovní jednotka, i když je zmiňována v TZ. Dále TZ uvádí požadovaný výkon venkovní jednotky 3,5 kW ale vnitřní jednotky pouze 1,4 kW a také se ve VV nenachází žádné Cu potrubí. Prosíme o objasnění, co vše má být součástí dodávky a jaký má být výkon venkovní a vnitřní jednotky

Odpověď: Položka číslo 1 a 2 byla upravena. Výkon venkovní i vnitřní jednotky bude 3,5 kW. Připojovací měděné potrubí bylo doplněno do výkazu výměr, tyto položky se nachází pod číslem 35 a 36.

V PD Rovněž opraveno.

3. Prosíme o specifikaci povrchové úpravy, příp. RAL pro část oplocení, položky z VV R-pol 348-001, 767-001, 767- 002, kterou jsme nedohledali v PD

Odpověď: Povrchová úprava ve VV upřesněna - jedná se o žárové zinkování + transparentní matný lak

Zadavatel v tomto smyslu upravil zadávací dokumentaci. Uveřejněné dokumenty dotčených profesí plně nahrazují dokumenty obsažené v původní zadávací dokumentaci. Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti. Zadavatel předmětné změny zapracoval do soupisu prací a vydal nový soupis prací nazvaný „Soupis prací_revize3.xlsx“, který v plném rozsahu nahrazuje soupis původní.

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení a prodlení s vysvětlením o jeden pracovní den prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 7. 5. 2024 v 10,00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát