

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 7.2.2024 odesláním oznámení o zahájení do VVZ, resp. TED

V Mostě, dne 22. 4. 2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 18.04.2024 v 14:59:12 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz:

„Upozorňujeme, že v předloženém výkazu výměr, zejména v SO 01 ÚT, SO 02 ÚT, SO 01 ZTI, SO 02 ZTI, SO 08 Plyn chybí množství u položek přesunu hmot jednotlivých oddílů. Žádáme o kontrolu a opravu VV.“

Odpověď:

U zmíněných položek množství nechybí. Tyto údaje položek přesunu hmot, které jsou udávány v procentech, se dopočítávají automaticky (buňky obsahují vzorec) a jsou součtem všech celkových cen jednotlivých oddílů. Tudíž po doplnění jednotkových cen položek výše se automaticky mění položka množství u položky přesunu hmot. Uchazeč pak u této položky doplní pouze buňku s jednotkovou cenou a výsledná cena se dopočítá automaticky.

Poznámka: Pokud nepracujeme s elektronickou verzí nýbrž s vytištěnou verzí na papír, výše zmíněný postup nefunguje.

Zadavatel s ohledem na povahu předmětného vysvětlení lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát