



LEGENDA:

- <ELE POŽADAVEK NA DALŠÍ PROFESI
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – NOVÉ
- ODVODNÍ POTRUBÍ – NOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
- PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE
- BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU
- VÝRÍVÝ ANEMOSTAT PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ
- POTRUBÍ CHLADIVA

POZNÁMKY:

POZICE ANEMOSTATŮ BUDOU DOPŘESNĚNY NA STAVBĚ  
VEŠKERÉ POTRUBÍ VZT MIMO CHLAZENÉ MÍSTNOSTI BUDE IZOLOVÁNO  
KAUČUKOVOU IZOLACÍ tl. 13 mm + MINERÁLNÍ VLNOU tl. 40 mm  
VEŠKERÉ POTRUBÍ VZT V CHLAZENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE IZOLOVÁNO KAUČUKOVOU IZOLACÍ tl. 13 mm  
VEŠKERÉ DOPOJENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE UPRAVENO S OHLEDEM NA DOPLNĚNÍ PODHLLEDŮ

|         |       |             |            |             |
|---------|-------|-------------|------------|-------------|
|         |       |             |            |             |
|         |       |             |            |             |
|         |       |             |            |             |
| Dodatek | Datum | Popis změny | Vypracoval | Kontroloval |

|   |  |                       |                  |                      |  |
|---|--|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| Hlavní inženýr projektu   |  | Zodpovědný projektant | Vypracoval       | Kontroloval          | <div><b>azklima</b><br/><small>PROJEKTY VZDUCHOTECHNIKY</small></div> <div>Projekty vzduchotechniky<br/>Tuláčka 115a, 627 00 Brno<br/>tel.: +420 544 500 811</div> |
|   |  | Ing. Antonín Pekárek  | Bc. Josef Jančík | Ing. Antonín Pekárek |  |
|   |  |                       |                  |                      |  |
| Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice |  |                       |                  |                      |  |
| stavba: Pardubice - Nemocnice (NPK),                                |  |                       |                  |                      |  |
| objekt: Rekonstrukce stravovacího zař. a jídelny                    |  |                       |                  |                      |  |
| profese: Vzduchotechnika  |  |                       |                  |                      |  |
| obsah: Půdorys 1.NP<br>Doplnění VZT jednotky pro přípravny          |  |                       |                  |                      |  |
| název dig.souboru:  |  | číslo výkresu:        | číslo dodatku:   |                      |  |
| D1.4.C  |  | N02                   | 00               |                      |  |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| číslo zakázky      | M204532       |
| stupeň dokumentace | DSP           |
| datum 1.vydání     | 12/2023       |
| formát             | 8xA4          |
| měřítko            | výtisk číslo: |
| 1:50               |               |
| datum dodatku:     |               |