




ROZVADĚČ-RS2.2

VÝVODY : VRCHEM
PŘÍVOD : VRCHEM
KRYTÍ : IP40/20
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVADĚČ : ZAPUŠTĚNÝ
3+PE+N, AC 230/400V TN-S
POČET MODULŮ: 96
ROZMĚR : 588x 770x 100
INSTALAVANÝ EL.PŘÍKON: 11,0kW
SUDOBOST 0,7
SUDOBY EL.PŘÍKON Ps= 7,7kW

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Kyjovská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456	Datum:	10/2019
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Služba PD:	DPS
Zoob. projektant:	Jaroslav Pištora	Část	Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Paré:	 Eimont Riebova 1164/27 613 00 Brno, DIČ: CZ25576119 tel: 541 242 795 fax: 541 245 396 Číslo vyřešl.
Akce:	REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE	Formát:	1+2xA4
Obsah:	ROZVADĚČ RS2.2		D.1.4.G.5.07



