ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha[m2]
301	schodiště	
302	výtah	
303	chodba	
304	chodba - jednotky	
305	jednotka	
306	jednotka	
307	koupelna	
308	chodba - jednotky	
309	koupelna	
310	jednotka	
311	jednotka	
312	chodba - jednotky	
313	jednotka	
314	jednotka	
315	koupelna	
316	chodba - jednotky	
317	koupelna	
318	jednotka	
319	jednotka	
320	chodba - jednotky	
321	koupelna	
322	jednotka	
323	jednotka	
324	pokoj	
325	chodba - jednotky	
326	jednotka	
327	jednotka	
328	jednotka	
329	koupelna	
330	koupelna	
331	kuchyňka	
332	chodba - zázemí	
333	technické zázemí	
334	sklad	
335	sklad	
336	chodba - na střechu	
337	technické zázemí	
338	strojovna vzt	83,00
339	sklad	
340	úklid	
340a	wc	
340b	wc - bezbariérové	
341	chodba - jednotka	
342	koupelna	
343	wc	
344	jednotka	
345	jednotka	
346	jednotka	
347	sušárna	
348	balkon	
349	balkon	
350	balkon	
351	strojovna vzt	99,71
352	strojovna vzt	47,39
353	schodiště	34,44
354	strojovna vzt	47,58
355	šachta	
356	šachta	

POŽÁRNÍ KLAPKA NA SVISLÉ ČÁSTI POTRUBÍ

3.NP

STÁVAJÍCÍ SACÍ KUS

OSADIT DLAŽDICE NA STŘEŠNÍ KRYTINĚ VČETNĚ PLOCHY POD SACÍM KUSEM

STAVAJÍCÍ TLUMIČ HLUKU VE SVISLÉ ČÁSTI VRTULOVÉ ŠACHTY 10x BUŇKA 500x250x1000 mm, 20x BUŇKA 500x250x600 mm

VYVOSKA SVISLÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO KANÁLU NAD STŘECHOU 6.NP

STAVAJÍCÍ TLUMIČ HLUKU VE SVISLÉ ČÁSTI VRTULOVÉ ŠACHTY 10x BUŇKA 500x250x1000 mm

VÝŘEZ: STŘECHA NAD 6.NP BYTOVÉ ČÁSTI

STÁVAJÍCÍ VÝDECH VZT BUDNÍK S PROTIDEŠŤ. ŽALUZIEMI VE SVISLÉ ČÁSTI

OSADIT DLAŽDICE NA STŘEŠNÍ KRYTINĚ

LEGENDA:

- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI (m3/h) / ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI (m3/h)
- ZAŘ. Č. x
- ODVOD
- PŘÍVOD
- SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO JEDNOTKY
- VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU Z JEDNOTKY
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- CHLADIRENSKÉ POTRUBÍ IZOLOVANÉ

Dodatek	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval

Hlavní inženýr projektu:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
		Bc. Matej Sottyš	Ing. Antonín Pekárek

azklima
Projekční a poradenská kancelář, s.r.o.
tel.: +420 544 985 851

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

stavba: Pardubice nemocnice

objekt: Rekonstrukce strav. zařízení a jídelny

profese: Vzduchotechnika

obsah: VZT - půdorys 3.NP DSPS

název dig.souboru:

číslo výkresu:

číslo dodatku: 00

číslo zakázky	M2004532
stupeň dokumentace	DSPS
datum 1.vydání	02/2023
formát	
měřítko	1:50
výtisk číslo:	
datum dodatku:	