



ŘEZ A - A` KOTELNY V 1.P.P. - upravený stav:

- POZNÁMKA:
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ BLOKY BUDOU VYBOURÁNY 100mm POD ÚROVEŇ PODLAHY NA KÓTU -3,700
  - DOJDE K VYBOURÁNÍ ROZNÁŠECÍ BETONOVÉ VRSTVY V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI tl. 100mm
  - V MÍSTĚ OSAZENÍ NOVÝCH 3ks VPUSTÍ A KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE VYBOURÁNA PODLAHOVÁ KONSTRUKCE A POTRUBÍ BUDE OSAŽENO AŽ POD PODLAHOVOU KONSTRUKCI V NÁSYPU (tloušťka podlahové konstrukce číní 200mm)
  - PO VYBOURÁNÍ A VYROVNÁNÍ VYBOURANÉHO ZÁKLADOVÉHO BLOKU BUDE OPRAVENA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA NA PENETROVANÝ PODKLAD (PŘEDPOKLAD OPRAVY HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI
  - NOVÉ ZÁKLADOVÉ BLOKY A ROZŠÍŘENÉ ZÁKLADOVÉ BLOKY BUDOU CELKOVÉ VÝŠKY 800mm (BETON TŘÍDY C20/25)
  - PO PROVEDENÍ ZAKLADŮ, ROZVODŮ KANALIZACE A OPRAVĚ VRSTEV PODKLADNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY BUDE PROVEDENA NOVÁ ROZNÁŠECÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 100mm, VÝSPÁDOVANÁ SMĚREM K ROZMÍSTĚNÝM PODLAHOVÝM VPUSTÍM (POUŽITÁ TŘÍDA BETONU C20/25, VÝZTUŽ BETONÁŘSKÉ SÍTĚ KARI s oky 150/150/6,0mm
  - VRCHNÍ VRSTVA PODLAHY BUDE OPAŘENA EPOXIDOVOU STĚRKOU
  - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE PO PROVEDENÍ INSTALACÍ ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA, PŘÍPADNĚ NEROVNOSTI BUDOU VYSPRAVENY (předpoklad oprav omítky včetně stropní konstrukce 40%) A DÁLE BUDOU STĚNY A STROP NOVĚ NAŠTUKOVÁN V CELÉ PLOŠE
  - NOVĚ PŘEŠTUKOVANÉ STĚNY A STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE VYMALOVÁNA DVĚMA VRSTVAMI INTERIÉROVÉ BÍLÉ BARVY.




- EPOXIDOVÁ STĚRKA - VRCHNÍ PODLAHOVÁ POVRCH. ÚPRAVA
- BETONOVÁ SMĚS C20/25 tl. 100 mm, vyspádována k vpustím
- VYZTUŽENÁ BET. SÍŤI 150/150/6,0 mm
- HYDROIZOLACE - asf. pás s hliníkovou vložkou tl. 5 mm
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA tl. 100 mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP tl. 500 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 600 mm
- VYROVNÁVACÍ BETON tl. 50 mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP tl. 200 mm
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- VYBOURANÉ ZDIVO VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH BLOKŮ
- NOVÉ ZÁKLADOVÉ BLOKY - ROZMĚRY PATRNĚ Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI, VÝŠKA BLOKŮ 800mm
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA
- BETONOVÁ MAZANINA C 20/25
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP - BUDE HUTNĚN PO VRSTVÁCH
- ROSTLÝ TERÉN

1) VEŠKERÉ ROZMĚRY A KÓTY V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ STAV JE NUTNĚ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍZPŮSOBIT TOMU ROZMĚRY PRVKŮ!

2) POUŽITÉ OZNAČENÍ NĚKTERÝCH VÝROBKŮ, POUZE POPISUJE POŽADOVANÝ STANDARD!

VYPRACOVAL:		Ing. Libor Barvínek	KRESLIL:	Ing. Libor Barvínek
KRAJ: Pardubický		OBEC: Ústí nad Orlicí		
INVESTOR: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.; Kyjevská 44, Pardubice				
AKCE:				
Modernizace plynové kotelny pavilonu "D"				
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoustecké nemocnice				
Část PD:	STAVEBNÍ ČÁST			
Název výkresu:	ŘEZ A - A' KOTELNY v 1.P.P. - upravený stav			
<div><div><div><div>Ing. Libor Barvínek</div><div>projektová činnost ve výstavbě</div><div>Sopotnice 249, 561 15 Sopotnice</div></div></div><div><div>http://www.projekt-komplett.cz</div></div></div>				
DATUM:		03/2024		
ARCH.ČÍSLO:				
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:			
1:50	D - 1.5			