

ROZDĚLOVAČ PRO VYTÁPĚNÍ


VÝŠKA NAD PODLAHOU + 0.95 m

PŘENÁŠENÝ VÝKON 400 kW
MAXIMÁLNÍ PRŮTOK 18 m3/hod

TLAKOVÉ PÁSMO PN 6
TEPLOVODNÍ SYSTÉM DO 100°C
MODUL 150

+ TYPOVÁ PUR IZOLACE S AL POVRCHEM

+ Nástěnná konzola NK 80/150 – 3 kusy



VYPRACOVAL	Jiří Kamenický	ZODP.PROJEKTANT	Jiří Kamenický	JIŘÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec. vytápění a zdrav. technika Dlouhá Třebová 211, PSČ 561 17 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
HL. PROJEKTANT	Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebová				
INVESTOR	Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, Pardubice				
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí				
AKCE Modernizace plynové kotelny pavilonu "D" Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoustecké nemocnice				ÚČEL	DVZ
				DATUM	BŘEZEN 2024
				ARCH.Č.	24023
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU Rozdělovač				1:25	ÚT-06