

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	OLÚ Jevíčko, výměna otvorových prvků č. p. 506
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 23.4.2024 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V Mostě, dne 29.4 2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26. 04. 2024 v 09:55:44 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz 1: Vzhledem k tomu, že u oken bude povrchová úprava RAL se dotazujeme, zda lze použít dřevinu Smrk místo borovice?

Odpověď 1: Zadavatel trvá na použití dřeviny BOROVICE.

Dotaz 2: Lze použít panty z nerez, na kterých bude krytka buď Bronz, Stříbrná, nerez nebo bílá? Mosazné panty a krytky se nevyrábí.

Odpověď 2: Byla prověřena dostupnost mosazných pantů a krytek. Zadavatel zjistil, že tyto prvky se vyrábí a na trhu jsou dostupné.

Dotaz 3: U interiérových parapetů je požadována žíhaná bílá barva. Lze použít parapet v dekoru Mramor?

Odpověď 3: Ano, lze použít dekor mramor

Dotazy a odpovědi nemají dopad na termín pro podání nabídek. Zadavatel tedy s ohledem na povahu vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát