

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	DD Pardubice - areál Ke Tvrzi
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 19.4.2024 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V Mostě, dne 6.5 2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 30. 04. 2024 v 8:17:48 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Prosím o Uprášení popisu výplní otvorů.

Dle dodavatele nelze vyrobit 1/2 skleněné výplně standart a 1/2 jako bezpečnostní.

Má být bezpečnostní sklo na obou stranách okna?

Prosíme o doplnění třídy bezpečnosti u venkovních výplní otvorů.

U dveří PL 1,2 - dle dodavatele nelze u plastových výplní osadit předepsaný zámek.“.

Odpověď: K otázce bezpečnostních skel – je to požadavek stavebního úřadu. Zadavatel ještě řeší s projektantem případnou nutnost upravit SO1 Architektonicko – stavební řešení.

Třída bezpečnosti RC 2.

Co se týká otázky na zámek dveří – PL 1,2. Nicméně může být použit klasický nekopírovatelný zámek FAB s odolností proti odvrtní.

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát