

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 22.3.2024 odesláním oznámení o zahájení do VVZ, resp. TED

v Mostě, dne 15.5 2024

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 10.05.2024 v 08:44:09 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz č. 1 Myslíte si, že je chyba v počtu metrů v poloze montáže UTP kabelu ve slaboproudu, prosíme o kontrolu.

Odpověď: Ve výkazu výměr je v oddíle dodávky výměra kabelu U/UTP uvedena správně, tedy 3835m. Nepřesně je uveden údaj v oddíle montáže, zde má být správně uveden identický údaj tj. 3835m - položka č. 77 byla ve VV opravena

Dotaz č. 2a ZTI - proč tu jsou položky na omítky? Ty jsou odečteny ze stavební části?

Odpověď: Položka č. 5 k omítkám byla odstraněna.

Dotaz č. 2b Žádáme o kontrolu pol. 11 a pol. 12 - vysekání rýh v takové výměře? Odvoz sutí nesusoblasí množství tun.

Odpověď: Položka č. 11 a 12 pro vysekání rýh byla opravena, byly zde přepočítány metry -> tím pádem se změnil počet m² u zazdívky rýh, to je položka č. 3 a 4. Byly opraveny položky týkající se Přesunu sutí, položky č. 13-18.

Dotaz č. 3 UT - proč tu jsou položky na omítky? Ty jsou odečteny ze stavební části? Žádáme o kontrolu pol. 6- vysekání rýh v takové výměře?

Odpověď: Položka č. 2 pro omítky byla odstraněna, tato položka je zařazena v rozpočtu ASŘ. Položka č. 6 pro vysekání rýh byla opravena, byly zde přepočítány metry -> tím pádem se změnil počet m² u zazdívky rýh, to je položka č. 1.

Zadavatel předmětné změny zapracoval do soupisu prací a vydal nový soupis prací nazvaný „Soupis prací_revize7.xlsx“, který v plném rozsahu nahrazuje soupis původní.

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení a prodlžení s odpovědí na žádost o tři pracovní dny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 22. 5. 2024 v 10,00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát