

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Areál železničního depa v Dolní Lipce - 0. etapa - zprovoznění kolejiště k výtopně
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 6.5.2024 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele

v Mostě, dne 16.5 2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.05.2024 v 10:56:35 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „chtěli bychom touto cestou požádat o objasnění, resp. doplnění následujícího: 1) Ve výkazu výměr „SO06.02 – Koleje“ je v položce č. 14 uvedena rozteč podkladnic 1m, ale v Technické zprávě je uvedeno „montáž žebrových podkladnic se svěrkami ŽS4 na betonový podklad, rozdělení „c“ a kolejnic S49,, což odpovídá rozteči podkladnic 674,5mm. Žádáme o uvedení, jakou rozteč podkladnic máme uvažovat.“.

Odpověď: Výkaz výměr, který je uveřejněn současně s tímto vysvětlením, byl upraven tak, aby byl v souladu s technickou zprávou:

„Rozpočet kolejí – změny:

pol.č. 6 – úprava výměry,

pol.č. 7 – úprava výměry,

pol.č. 11 – úprava výměry,

pol.č. 12 – úprava výměry,

pol.č. 14 – úprava výměry“

Žádná nová položka nepřibyla, ani se nic neodstraňovalo.

Při kontrole bylo zjištěno, že v technické zprávě chyběla informace o kotvení podkladnic v interiéru objektu výtopny. Tento detail byl ale řešen v SO 06.1 - součástí řešení byl detail kotvení kolejnic. Ke změně řešení nedochází, pouze byla doplněna příslušná věta do technické zprávy, na str. 6, část PJD takto: „Podkladnice budou v interiéru (objekt výtopny) upevněny k železobetonovému „věnci“ prohlížecí/montážní jámy lepením k tomu určeným přípravkem.“

Zadavatel současně uveřejňuje opravenou technickou zprávu SO 17

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení a doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 27.5.2024 v 11.00 hod.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát