

## Vysvětlení zadávací dokumentace

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	SZŠ a VOŠ Chrudim - výstavba FTV elektrárny B
Druh zakázky / řízení:	dobavky / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 15.5.2024 odesláním oznámení do VVZ

v Mostě, dne 5.6. 2024

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 31.05.2024 v 11:46:43 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:**

- „1. je možné doložit archivní dokumentace k zamýšleným střechám?  
2. existuje reálný statický posudek k zamýšleným střechám?  
3. pokud neexistují statické posudky a bude nutné tyto posudky teprve vytvořit, je možné posunutí termínu podání nabídek?  
4. bude možná změna polohy umístění bateriového úložiště oproti plánovanému umístění, důvodem je nevhodné podloží  
5. bude možné nabídnout hotové bateriové úložiště pro uložení v exteriéru, které je výrazně vhodnější než plánované řešení s výstavbou samostatného domku  
6. plánuje investor do realizace i možnost kompletní rekonstrukce hlavního rozvaděče?“

### Odpověď ad:

1-3) V rámci zadávací dokumentace zadavatel 31.5. doplnil a upřesnil dokumenty týkající se stavebně konstrukčního řešení střešních konstrukcí.

4-5) Změna umístění i provedení bateriového úložiště možná je. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je realizována formou „Design and Build“ (§92 odst.2 ZZVZ), je možné realizovat variantní řešení. Musí však být zajištěna stejná funkce zařízení, musí být zajištěno proti krádeži, nesmí být přístupné žákům a veřejnosti.

6) Stávající rozvaděč je možné přeskádat do nové elektroměrné skříně.

Zadavatel zároveň z vlastní iniciativy doplňuje dokumentaci o informaci ohledně inženýrských sítí a odvodnění areálu, viz současně uveřejněný dokument: „*Odvodnění + inž. sítě - SZŠ Chrudim Vestec*“.

**Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a dále s ohledem na to, že předchozí prodloužení lhůty pro podání nabídek nebylo současně uveřejněno (odesláno) z administrativně-technických důvodů do VVZ, se zohledněním doby, která ještě zbývá do konce lhůty pro podání nabídek, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 25.6. 2024 ve 12,00 hod.**

Pardubický kraj  
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát