

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Č. j. KRPE-55350-2/ČJ-2023-171106

Ústí nad Orlicí 26. června 2023
Počet stran: 2

Sinc s.r.o.
Průmyslová 560
560 02 Pardubice

Napojení parkovacích ploch a přístupu k bytovému domu umístěnému na p.p.č. 4245/91 na místní komunikaci p.p.č. 4245/66 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna - závazné stanovisko

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, byla dne 3.2.2023 podána žádost o vydání stanoviska k napojení na místní komunikaci v Rudolticích, místní část Zámeček. Toto podání bylo vyhodnocené jako žádost o závazné stanovisko Policie České republiky, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí,

S O U H L A S Í

s napojením parkovacích ploch a přístupu k bytovému domu na p.p.č. 4245/91 na místní komunikaci p.p.č. 4245/66 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rámci předložené projektové dokumentace na stavbu: "Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II", **pokud budou dodrženy následující podmínky:**

1.) Napojení parkovacích míst a přístupového chodníku bude kolmé k ose vozovky místní komunikace. Plocha napojení bude odvodněna tak, aby srážková voda nevytékala na silnici. Parkovací místa budou zpevněná, se snadno čistitelným krytem, a jejich užíváním nesmí docházet ke znečišťování místní komunikace.

2.) Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky podle ČSN 736110 - min. na vzdálenost 15 metrů. V rozhledových polích nesmí být překážky bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom, apod.).

3.) Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány.

4.) Napojení chodníků - ploch přístupu k Domovu u studánky budou odpovídat podmínkám vyhlášky č. 198/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (snížené obruby, bezbariérový přístup k parkovacím místům invalidů, varovné pásy, apod.).

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že napojení výše uvedených ploch bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Mgr. Ondřej Borovička

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z r. por. Mgr. Ondřej Borovička
komisař, +420974580257