



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Třebovská 5, 562 03 Ústí nad Orlicí



Č. j.: HSPA- 1173-2/2023

Počet stran: 3

Počet příloh:

Adresát:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

530 02 Pardubice

Vyřizuje za PO: nprap. Pavel Šimka

Tel.: 950 585 153

E-mail: pavel.simka@pak.izscr.cz

Vyřizuje za OOB: por. Petr Kroulík, DiS.

Tel.: 950 585 159

E-mail: petr.kroulik@pak.izscr.cz

Datum: 28. 4. 2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II

Místo stavby:

Rudoltice

k. ú.: Rudoltice u Lanškrouna, parc. č. 4245/91

Stavebník:

Pardubický kraj, IČO 70892822

Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Jaroslav Dvořák, ČKAIT 0701311

datum: říjen 2022

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) obdržel dne 20.4.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS PAK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.:

Datová schránka: 48taa69

IČO: 70885869

E-mail: hzspak@pak.izscr.cz <https://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje.aspx>

Číslo účtu: 6232881/0710

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PAK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS PAK vychází při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II
vypracoval: Ing. Jan Vodehnal, ČKAIT 0011848
datum: únor 2023

HZS PAK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o novostavbu domova pro tělesně postižené v obci Rudoltice u Lanškrouna. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený. Celková zastavěná plocha je 510m². Dle projektové dokumentace se může v objektu nacházet max. 12 osob z nichž je 6 osob jejichž evakuace je podmíněna asistencí dalších osob. Ve stavbě se nenachází prostor určený pro veřejnost, nachází se zde prostor určený pro spánek, nachází se zde prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, nejedná se kulturní památku. Nenachází se zde úkryt. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 5. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PAK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS PAK k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS PAK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku a to na sousední pozemek č. 4245/1. Bude doložen písemný souhlas majitele dotčeného pozemku.

nprap. Pavel Šimka

vrchní inspektor

úřední osoba

Uloženo listů:	1 + 1SV
Skartační znak:	S
Rok skartace:	2034
Svazek:	2P
Počet výtisků:	2
Výtisk číslo 1:	adresát
Výtisk číslo 2:	uložen
Zpracoval:	Šimka
Opsal:	
Vypravil:	Šimka