

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Č. j. KRPE-11148-2/ČJ-2023-171106

Ústí nad Orlicí 9. února 2023
Počet stran: 2

Sinc s.r.o.
Průmyslová 560
560 02 Pardubice

Napojení parkovacích ploch a přístupu k bytovému domu umístěnému na p.p.č. 4245/91 na místní komunikaci p.p.č. 4245/66 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna - závazné stanovisko

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, byla dne 3.2.2023 podána žádost o vydání stanoviska k napojení na místní komunikaci v Rudolticích, místní část Zámeček. Toto podání bylo vyhodnocené jako žádost o závazné stanovisko Policie České republiky, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí,

S O U H L A S Í

s napojením parkovacích ploch a přístupu k bytovému domu na p.p.č. 4245/91 na místní komunikaci p.p.č. 4245/66 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, v rámci předložené projektové dokumentace na stavbu: "Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II", **pokud budou dodrženy následující podmínky:**

- 1.) Napojení parkovacích míst a přístupového chodníku bude kolmé k ose vozovky místní komunikace. Plocha napojení bude odvodněna tak, aby srážková voda nevytékala na silnici. Parkovací místa budou zpevněná, se snadno čistitelným krytem, a jejich užíváním nesmí docházet ke znečišťování místní komunikace.
- 2.) Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky podle ČSN 736110 - min. na vzdálenost 15 metrů. V rozhledových polích nesmí být překážka bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom, apod.).
- 3.) Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že umístění sjezdu a napojení bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Mgr. Ondřej Borovička

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z r. por. Mgr. Ondřej Borovička
komisař, +420974580257