


- VÝKAZ MATERIÁLU:
- 3x VYPINÁČ 32A/3
  - 2x SVODIČ PŘEPĚTÍ 1+2.STUPEŇ, VARISTOR + JISKŘIŠTĚ
  - 2x JISTIČ 2A/B/1
  - 2x JISTIČ 6A/B/3
  - 7x JISTIČ 16A/B/3
  - 9x JISTIČ 16A/B/1
  - 8x JISTIČ 10A/B/1
  - 1x JISTIČ 25A/B/3
  - 1x JISTIČ 25A/C/3

- VÝKAZ MATERIÁLU:
- 22x PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 10A, 30mA, 1F
  - 22x PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 16A, 30mA, 1F
  - 3x PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40/4/0,30
  - 3x NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ PRO VYPINÁNÍ VYPINÁČE/HL.JISTIČE
  - 2x STYKAČ 20A,2x SPINACÍ KONTAKT, 230V
  - 1x STYKAČ 40A,4X SPINACÍ KONTAKT, 230V/400V

PLECHOVÁ ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ  
ZÁPUSTNOU MONTÁŽ, OBALENÝ SDK STĚNOU  
ROZMĚRY: š.1000mm x v.1760mm x h.180mm  
KRYTÍ: IP30  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN-3+N+PE~, 50Hz, TN-C-S, 230/400V  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000- 4- 41, ed. 3:  
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
RÁZOVÝ ZKRATOVÝ PROUD:  $I_k'' < 6$  kA

Vyracoval:		Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 <div>Sinc s.r.o. +420 775 124 685</div> <div>IČ: 288 14 878 www.sinc.cz</div>
Mgr. Bc. Martin Kaňka		Ing. Jaroslav Kučera	Ing. Jaroslav DVORÁK	
		ČKAIT: 1400475		
Místo stavby: Rudoltice, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, p.č. 4245/91				
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Akce:			Formát: -	Paré:
Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II			Datum: 10/2023	
			Stupeň: DPS	
			Zakáz. č.: 210201	
			Měřítko: -	
Objekt: SO01 Novostavba domu				
Výkres:			Č.v.	
SCHÉMA ROZVADĚČE RH (1/5)			D.1.4.4	