



- ZP1 – CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY KOLEM OBJEKTU – DVŮR (PŘÍSTAVBA)
- DLAŽBA Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl.60mm
  - KLADEČÍ VRSTVA ŠTĚRKODRTĚ 2/5 tl.40mm
  - PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 8/16 tl.150mm
  - PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 16/32 tl.500mm
  - STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA\_ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef min 45 Mpa

- ZP2 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY V ATRIU
- DLAŽBA BETONOVÁ 300x300mm tl.40mm
  - TERČE NA KLADEČÍ DLAŽBY
  - STŘEŠNÍ FÓLIE Z PVC-P, tl.1,5MM
  - SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300g/m2
  - BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 + KARI síť 6/6/100/100 – tl.120mm
  - PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 8/16 tl.100mm
  - PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 16/32 tl.150mm
  - STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA\_ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef min 45 Mpa

LEGENDA:

- RÝHA KOLEM OBJEKTU SE PŘEDPOKLÁDÁ V ŠÍŘCE cca 600mm A HLoubCE cca 650mm POD ÚROVEŇ TERÉNU JE PROVÁDĚN Z DŮVODŮ ZATAPLENÍ SOKLU NA OBJEKTU PŘÍSTAVBY
- ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY A JEJÍ PŘELOŽENÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PRUHU ŠÍŘKY DO 2m S OHLEDEM NA SOUDRŽNOST PODKLADNÍCH VRSTEV
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA V ATRIU Z BETONOVÉ DLAŽBY NA TERČE JE PROVÁDĚN Z DŮVODŮ OPRAVY A SANACE SOKLOVÉHO ZDIVA U HISTORICKÉ BUDOVY, ZATAPLENÍ SOKLU NA OBJEKTU PŘÍSTAVBY, VÝMĚNY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ A OPRAVY ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- PODLAHOVÉ VPUSTI DVORNÍ SE SVISLÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU KLAPKOU

V DALŠÍCH PODROBNOSTECH VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

KÓTY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.Patrik Boguaj	VYPRACOVAL Ing. Šárka Horáková	AUTORIZOVANÝ ING. Ing.Patrik Boguaj	Zpracovatel částí PD:
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ: Choceň STAVEBNÍ ÚŘAD: Choceň			<b>BOGUJAJ</b> Stavební inženýrství s.r.o. Kamenický 41, 539 41 Kamenický IČO: 387 90 736 DIČ: CZ38790736
INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: OMSŘU24/00317-1204/2024
NÁZEV AKCE: <b>OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí 220 - stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy</b>			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 06/2024
ČÁST PD : D1.1 Architektonicko - stavební řešení			DATUM: Květen 2024
STUPĚŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby			FORMÁT: 6xA4
NÁZEV VÝKRESU: <b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>			MĚŘÍTKO: 1:100
			ČÁST PD: D1.1.b
			ODNÁČENÍ: NS 38