



LEGENDA

ZAŘÍZENÍ

- DV** ZMĚKČOVACÍ ARMATURA PRO PRVNÍ PLNĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY VODOU, ZMĚKČOVACÍ KAPACITA 6000 LITRŮ x °dH, VČETNĚ UZAVÍRACÍ ARMATURY SE VZORKOVACÍM KOHOUTEM A ŠROUBENÍM A ZMĚKČOVACÍ PATRONY
- E2** TLAKOVÁ MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA, OBJEM 18 LITRŮ, TLAKOVÁ ODOLNOST 4bar

ARMATURY

- F<sub>M</sub>** FILTR MAGNETICKÝ (ODLUČOVAČ MAGNETICKÝCH I NEMAGNETICKÝCH NEČISTOT)
- FKK** KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
- KK** KULOVÝ KOHOUT
- KK<sub>v</sub>** KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- M** MANOMETR
- OV** ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- R** REDUKCE
- VK** VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- ZK** ZPĚTNÁ KLAPKA

POTRUBÍ

STROJOVNA A HLAVNÍ ROZVOD - MĚDĚNÉ POTRUBÍ SPOJOVANÉ PÁJENÍM (CU)

POZNÁMKY

- Křížení potrubí jednotlivých profesí TZB nutno koordinovat na stavbě.
- Pokud není u regulační armatury uvedeno nastavení, bude armatura ponechána zcela otevřená.
- Tloušťka tepelné izolace dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 232,800

Název stavby:				NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS									
Místo stavby:				k.ú. Pardubičky, ul. Průmyslová č.p. 450, p.č. st. 1360									
Objednatel:				Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 53003 Pardubice-Pardubičky									
Generální projektant:		Ing. Ivo Junek, Míru 786/26, 571 01 Mor. Třebová		<div>Autorizační razítko:</div> <div></div>									
Autor návrhu:		Ing. Arch. Karel Šrámek, Ing Arch. Hanka Soviš											
HIP:		Miroslav Stejskal											
Projektant:		Ing. Václav Dvořák											
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček											
Kraj:		Pardubický		Formát		2x1 A4		Číslo zakázky:		B0823			
Stav. úřad:		Stavební úřad Pardubice		Revize:		00		Datum		10/2023			
Stupeň PD:				DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY									
Objekt:		D1-01 VÝCVIKOVÉ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO						Označení přílohy:		Číslo paré:			
Část:		D1-01-6 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ						D1-01-6.06					
Obsah přílohy:				SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA - II. ETAPA						Měřítko:		1:20	