

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Výstavba FTV elektráren v areálech školských zařízení Pardubického kraje, část 2: SŠ automobilní Holice, podruhé
Druh zakázky / řízení:	dodávky / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 23.2.2024 odesláním oznámení do VVZ

v Mostě, dne 14.8 2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 09.08.2024 ve 13:25:22 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

„Dobrý den, prosím o upřesnění, které technické listy je potřeba k zakázce doložit. Podle ZD, kde požadujete doložit body 3.1.2 až 3.1.6, 3.1.11 a 3.1.12, mi to není jasné“.

Odpověď: Dle ZD, kap. 9.2 písm. e), je nutno v nabídce uvést: Názvy výrobků, typové označení výrobků, výrobce, certifikáty a technické listy či obdobné doklady prokazující splnění požadavků na dodávky komponent specifikovaných v příloze č.2 ZD – Technické podmínky veřejné zakázky. Správně mělo být uvedeno dle bodů 3.1.1 až 3.1.10 a 3.1.18 až 3.1.20. Technických podmínek veřejné zakázky z přílohy č.2 ZD.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.08.2024 ve 13:54:26 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

„1. Bylo by možné zveřejnit fotografie rozvaděčů, aby zhotovitel věděl, jaké změny bude třeba provést?

2. Je možné využít panely o jiném výkonu s tím, že celkový výkon na každé budově bude dodržen $\pm 0,5\text{kW}$?

3. Je nutné přesně dodržet velikost akumulace, nebo může být akumulace lehce vyšší? “.

Odpověď ad:

1) Zadavatel fotografie rozvaděčů k dispozici nemá. Fotodokumentaci bylo možné pořídit na prohlídce místa plnění.

2) Ano, toto řešení je přípustné. Je nutné dodržet hodnoty rezervovaného příkonu v souladu se Smlouvou o připojení ČEZd.

3) Akumulace může být vyšší než je uvedeno v PD či ZD. Je nutné dodržet požadavky na akumulaci dle technických podmínek Veřejné zakázky (příloha č.2 ZD).

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát