TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	OBVOD (mm)	ČÍSLO SKLADBY	ÚPRAVY STROPŮ	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ÚPRAVA STĚNY	POZNÁMKY
B 1.01	CHODBA	149,27	3 335	122 941	SP1	minerální kazetový podhled 600x600mm	zátěžové PVC	vytažení soklu z PVC do výšky 100 mm omyvatelný nátěr +1,300 m	
B 1.02	PROSTOR SCHODIŠTĚ	68,10	4 000	41 860	SP1	bez podhledu bílý nátěr ve 2 vrstvách	zátěžové PVC	vytažení soklu z PVC do výšky 100 mm omyvatelný nátěr +1,300 m	
B 1.03	ŠACHTA	7,10	4 000	13 130	SP5	bez podhledu bílý nátěr ve 2 vrstvách	anhydritový potěr		
B 1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,46	4 000	12 350	SP5	bez podhledu bílý nátěr ve 2 vrstvách	anhydritový potěr		
B 1.05	ŠATNA	89,07	3 335	38 490	SP2	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba dlažba velkoformátová (600x600)mm	keramický sokl v=100 mm omyvatelný nátěr +1,300 m	
B 1.06	VRÁTNICE	19,10	3 335	17 550	SP3	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický sokl v=100 mm	
B 1.07	CHODBA	10,35	3 335	16 800	SP3	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický sokl v= 100 mm omyvatelný nátěr +1,300 m	
B 1.08	ODPADKY	8,43	3 335	11 630	SP3	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.09	UMÝVÁRNA	1,23	3 335	4 460	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.10	WC	1,72	3 335	5 420	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.11	DENNÍ MÍSTNOST	8,75	3 335	11 840	SP3	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický sokl v=100 mm	
B 1.12	SKLAD	13,19	2 800	15 080	SP3	plný SDK	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.13	KUCHYŇKA	11,24	2 800	13 580	SP3	plný SDK	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.14	SKLAD	20,01	2 800	18 310	SP3	plný SDK	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.15	PŘEDNÁŠKOVÁ HALA	152,90	3 335	68 160	SP2	minerální kazetový podhled 600x600mm	dlažba velkoformátová (600x600)mm	keramický sokl v=100 mm	
B 1.16	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,08	2 800	8 150	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.17	ŠATNA ÚKLIDU	3,42	2 800	7 570	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.18	CHODBA	5,09	2 800	9 790	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický sokl v=100 mm omyvatelný nátěr +1,300 m	
B 1.19	UMÝVÁRNA ŽENY	7,84	2 800	11 840	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.20	WC ŽENY	8,23	2 800	12 040	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.21	UMÝVÁRNA MUŽI	11,75	2 800	16 180	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.22	WC MUŽI	11,95	2 800	14 110	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.23	BEZBARIEROVÉ WC	4,02	2 800	8 040	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.24	KABINET	32,45	3 335	23 850	SP1	minerální kazetový podhled 600x600mm	zátěžové PVC	vytažení soklu z PVC do výšky 100 mm	
B 1.25	KABINET	32,03	3 335	23 760	SP1	minerální kazetový podhled 600x600mm	zátěžové PVC	vytažení soklu z PVC do výšky 100 mm	
B 1.26	KUCHYŇKA	11,61	3 335	14 160	SP1	minerální kazetový podhled 600x600mm	zátěžové PVC	vytažení soklu z PVC do výšky 100 mm	
B 1.27	KABINET	31,63	3 335	22 500	SP1	minerální kazetový podhled 600x600mm	zátěžové PVC	vytažení soklu z PVC do výšky 100 mm	
B 1.28	KABINET	15,13	3 335	16 500	SP1	minerální kazetový podhled 600x600mm	zátěžové PVC	vytažení soklu z PVC do výšky 100 mm	
B 1.29	KABINET	15,10	3 335	16 490	SP1	minerální kazetový podhled 600x600mm	zátěžové PVC	vytažení soklu z PVC do výšky 100 mm	
B 1.30	KABINET	15,14	3 335	16 505	SP1	minerální kazetový podhled 600x600mm	zátěžové PVC	vytažení soklu z PVC do výšky 100 mm	
B 1.31	KABINET	15,13	3 335	16 500	SP1	minerální kazetový podhled 600x600mm	zátěžové PVC	vytažení soklu z PVC do výšky 100 mm	
B 1.32	HYGIENA ZAMĚSTNANCI	14,46	2 800	19 950	SP4	plný SDK	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.33	UMÝVÁRNA	2,21	2 800	6 376	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.34	WC ZAMĚSTNANCI	2,04	280	6 040	SP4	minerální kazetový podhled 600x600mm	keramická dlažba (300x300)mm	keramický obklad +2,020 m	
B 1.35	ROZVODNA SLABOPROUD	13,52	4 000	15 650	SP5	bez podhledu bílý nátěr ve 2 vrstvách	anhydritový potěr		
B 1.36	ÚSTŘEDNA DOMOVNÍHO ROZHLASU	6,01	4 000	9 820	SP5	bez podhledu bílý nátěr ve 2 vrstvách	anhydritový potěr		
B 1.37	TECHNOLOGIE FVE	5,90	4 000	9 820	SP5	bez podhledu bílý nátěr ve 2 vrstvách	anhydritový potěr		
		838.86 m²							

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH DVOUDĚROVÝCH NA MALTU MVC - ZÁKLADOVÉ PATKY, PASY - STROPNÍ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - SLOUPY, ATIKA SPECIFICE KONSTRUKCE VIZ: D.1.2 - DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - PŘEKLADY, VĚNCE, PRŮVLAKY, STROPNÍ DESKY, SCHODIŠTĚ, SPECIFICE KONSTRUKCE VIZ: D.1.2 - DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, TL. 440 mm, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ SPÁRY, PEVNOST V TLAKU P15, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,26 W/m²K, POUŽITÍ 1NP SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-01 VÝPIS SKLADEB
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, TL. 440 mm, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ SPÁRY, PEVNOST V TLAKU P10, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,26 W/m²K, POUŽITÍ 2NP, 3NP SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-01 VÝPIS SKLADEB
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, TL. 380 mm, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ SPÁRY, PEVNOST V TLAKU P10, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,27 W/m²K SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-01 VÝPIS SKLADEB
- ZDIVO AKUSTICKÉ, SVISLE DĚROVANÉ, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P+D, TL. 300 mm, PEVNOST P15, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST 54 dB
- DOZDÍVKA CIHELNÉHO ZDIVA - AKUSTICKÉ, SVISLE DĚROVANÉ, Z KERAM. TVÁRNIC P+D, TL. 300 MM. PEVNOST P15, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST 54 dB SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-01 VÝPIS SKLADEB
- ZDIVO Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, TL. 190 mm, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST V TLAKU P10 54 dB SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-01 VÝPIS SKLADEB
- ZDIVO ATIKY Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, TL. 175 mm, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKOVRSTVÉ SPÁRY, PEVNOST V TLAKU P10, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,27 W/m²K SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-01 VÝPIS SKLADEB
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, TL. 140 mm, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST V TLAKU P10, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST 43 dB SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-01 VÝPIS SKLADEB
- SÁDROVLÁKNITÁ SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE PROMĚNNÉ TLOUŠŤKY, OPLÁŠTĚNÍ 2x SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5mm Z KAŽDÉ STRANY KOVOVÉ SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE, TVRDOST MIN. 30 N/mm² ZVUKOVĚIZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY, OBJ. HMOTNOST MIN. 15 kg/m³ SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-01 VÝPIS SKLADEB
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE S PODÉLNÝM VLÁKNEM, TL.IZOL 200-280mm certifikovaný systém ETICS, kompletní dodávka včetně všech systémových prvků (zakládací a ukončující lišty, okapové lišty apod.) DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/mK SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-01 VÝPIS SKLADEB
- DILATACE OBJEKTŮ - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN S PEVNOSTÍ TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 70 kPa, TL. EPS IZOLACE MIN. 50 mm SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-01 VÝPIS SKLADEB

LEGENDA ZNAČENÍ

- A/B vOxx — OZNAČENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-02 VÝPIS OKEN: A/B - označení budovy; y - označení patra; O - okenní výplň; xx - pořadí ve výpise
- A/B vOxx — OZNAČENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-02 VÝPIS OKEN: A/B - označení budovy; y - označení patra; O - okenní výplň; xx - pořadí ve výpise
- A/B dOxx — OZNAČENÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORU, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-03 VÝPIS DVEŘÍ: A/B - označení budovy; y - označení patra; D - dveřní výplň; xx - pořadí ve výpise
- A/B pPxx — OZNAČENÍ PŘEKLADŮ, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-04 VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ A/B - označení budovy; y - označení patra; P - překlad; xx - pořadí ve výpise
- A/B Kxx — OZNAČENÍ KLEMPÝŘSKÝCH PRVKŮ, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-05 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ: A/B - označení budovy; y - označení patra; K - klempířské prvky; xx - pořadí ve výpise
- A/B Txx — OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-06 VÝPIS TRUHLÁRSKÝCH PRVKŮ: A/B - označení budovy; y - označení patra; T - truhlářské prvky; xx - pořadí ve výpise
- A/B Zxx — OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-07 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ: A/B - označení budovy; y - označení patra; Z - zámečnických prvků; xx - pořadí ve výpise
- A/B yOSTxx — OZNAČENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-08 VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ A/B - označení budovy; y - označení patra; OST - ostatní prvky; xx - pořadí ve výpise
- pVxx — OZNAČENÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE; SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-04 VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ A/B - označení budovy; y - označení patra; P - překlad; xx - pořadí ve výpise
- PHP — PHP PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-09 VÝPIS POŽÁRNÉ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
- PHP — PHP CO_2 S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 55A, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-09 VÝPIS POŽÁRNÉ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
- H — VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO - HYDRANT, SPECIFIKACE VIZ D.1.1.5-09 VÝPIS POŽÁRNÉ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
- DESKA Z MĚKKÉ POLYETYLENOVÉ PRYŽE, TL. 15 mm, S INTEGROVANOU LEPÍCÍ VRSTVOU A OCHRANNOU FOLÍ, K ELIMINACI AKUSTICKÝCH MOSTŮ MEZI SCHODIŠŤOVÝM RAMENEM RESP. PODESTOU A SCHODIŠŤOVOU STĚNOU
- DESKA Z MĚKKÉ POLYETYLENOVÉ PRYŽE, TL. 10 mm, K ELIMINACI AKUSTICKÝCH MOSTŮ MEZI SCHODIŠŤOVÝM RAMENEM A PODESTOU
- D.01 — KOTVENÍ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE RESP. PODESTY DO SCHODIŠŤOVÉ STĚNY STĚNOVÉ POUZDRO S ELASTOEMROVÝMI LOŽISKY K PŘERUŠENÍ AKUSTICKÝCH MOSTŮ (specifikace viz SKŘ)

LEGENDA ZNAČENÍ NÁBYTKU

- NOVÝ NÁBYTEK
- REPASOVANÝ NÁBYTEK
- STAVAJÍCÍ NÁBYTEK
- SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN	SCHÉMA	POPIS SESTAVY	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	TYP PŘEKLADU	DÉLKA[mm]	CELKOVÝ POČET SESTAV [ks]	MIN. ULOŽENÍ [mm]
B 1P01		SESTAVA PŘEKLADŮ PRO VNITŘNÍ NOSNOU ZEĎ TL. 380. 5x NOSNÝ KER. PŘEKLAD TL. 70	380	250	NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238	1 250	8	125
B 1P02		SESTAVA PŘEKLADŮ PRO VNITŘNÍ NOSNOU ZEĎ TL. 380. 5x NOSNÝ KER. PŘEKLAD TL. 70	380	250	NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238	1 500	1	125
B 1P03		SESTAVA PŘEKLADŮ PRO VNITŘNÍ NOSNOU ZEĎ TL. 300. 4x NOSNÝ KER. PŘEKLAD TL. 70	300	250	NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238	2 250	1	200
B 1P04		SESTAVA PŘEKLADŮ PRO VNITŘNÍ NOSNOU ZEĎ TL. 300. 5x NOSNÝ KER. PŘEKLAD TL. 70.	380	250	NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238	2 250	1	200
B 1P05		SESTAVA PŘEKLADŮ PRO VNITŘNÍ NOSNOU ZEĎ TL. 300. 5x NOSNÝ KER. PŘEKLAD TL. 70	380	250	NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238	2 500	2	250
B 1P05		SESTAVA PŘEKLADŮ PRO VNITŘNÍ NOSNOU ZEĎ TL. 300. 5x NOSNÝ KER. PŘEKLAD TL. 70	380	250	NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238	3 500	1	250
B 1P07		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD, SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.2 SKŘ	380	250	ŽB PŘEKLAD	4 900	1	
B 1P08		SESTAVA PŘEKLADŮ PRO VNITŘNÍ NOSNOU ZEĎ TL. 300. 6x NOSNÝ KER. PŘEKLAD TL. 70	440	250	NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238	3 500	1	250
B 1P09		NENOSNÝ KER. PŘEKLAD TL. 145 PRO VNITŘNÍ NENOSNOU ZEĎ TL. 145	140	70	NENOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 115x71	1 250	20	125
B 1P10		NENOSNÝ KER. PŘEKLAD TL. 115 PRO VNITŘNÍ NENOSNOU ZEĎ TL. 115	100	70	NENOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 115x71	2 250	1	125
B 1P11		ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD, SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.2 SKŘ	190	250	ŽB PŘEKLAD	4 700	1	

TABULKA PROSTUPŮ KONSTUKCÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚR INSTALACE (š x v)	ŠÍŘKA OTVORU [mm]	VÝŠKA OTVORU [mm]	DÉLKA OTVORU / TL. ZDI [mm]	VÝŠKA OD PODLAHY PO SPODNÍ HRANU OTVORU [mm]	KONSTRUKCE	POČET OTVORŮ
PR-VZT-01	560x900	920	250	370	-	ŽB DESKA	1
PR-VZT-01	900x710	830	250	750	-	ŽB DESKA	1
PR-VZT-02	560x900	372	250	680	-	ŽB DESKA	1
PR-VZT-02	560x900	680	250	370	-	ŽB DESKA	1
PR-VZT-03	450x355	141	350	800	3285	ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA	1
PR-VZT-03	560x900	320	250	520	-	ŽB DESKA	1
PR-VZT-04	450x355	141	350	560	3285	ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA	1
PR-VZT-04	900x560	400	350	380	3090	ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA	1
PR-VZT-05	800x710	560	350	130	2940	ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA	1
PR-VZT-05	800x710	630	350	378	2940	ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA	1
PR-VZT-06	800x710	630	350	378	2940	ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA	1
PR-VZT-06	800x710	800	350	130	2940	ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA	1
PR-VZT-07	200x160	160	260	299	3490	ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA	1
PR-VZT-07	800x710	710	350	300	2940	ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA	1
PR-VZT-08	200x160	139	260	101	3490	ZDĚNÁ NOSNÁ STĚNA	1

Zobrazeny pouze prostupy o rozměrech větších než 100x100mm, týká se i prostupů vertikálních. Prostupy menší budou dodávkou profese a to včetně zapravení a zatmelení protipožárním tmelem.Nezobrazeny prostupy SDK konstrukcí v rámci jednoho PÚ.
U profese ZTI prostupy nezobrazeny. Veškeré prostupy konstrukcemi či bourání podkladních betonů a provádění výkopů obsahuje profesní část dokumentace a provádění je nutné koordinovat s příslušnou profesní dokumentací.
U profese UT prostupy nezobrazeny, nutná koordinace s profesní dokumentací.
U profese VZT zobrazeny všechny předmětné prostupy. Vykázány jsou všechny hranaté prostupy, kulaté prostupy vykazuje profese sama. Ve stavební části nezobrazeny prostupy SDK konstrukcemi uvnitř jednoho požárního úseku. Prostupy nutné koordinovat s příslušnou profesní dokumentací.
U profesí ELE silno, ELE slabo a MaR prostupy nezobrazeny. Nutná koordinace s příslušnou profesní dokumentací.
Prostupy je nutné vždy koordinovat s dokumentací příslušné profese, ve stavební části zobrazeny pouze informativně a schématicky.

POZNÁMKY

- Tento výkres neslouží jako výrobní dokumetace.
- Veškeré konstrukce, materiály a výrobky jsou popsány rozhodnými vlastnostmi; pokud se kdekoli v projektové dokumetaci vyskytuje obchodní název či označení konkrétního výrobku nebo výrobce, pouze odkazuje na vlastnosti výrobku a může být použit materiál o schodných či lepších rozhodných vlastnostech.
- Akustické dělicí příčky musí být od ŽB konstrukce (sloupy, průvlaky, věnce) oddělěny minerální izolací, musí být dodrženo pružné připojení akustické stěny, a to použitím minerální izolace tl. 20 mm (případně asfaltový pás typu V60 S35) v celé ploše ložně a svislé spáry styku zdiva a skeletu.
- Vnitřní akustické stěny musí být založeny na těžkém asfaltovém pásu.
- V případě použití stěny jako požárně dělicí je nutné řešit spáry a pružným připojením jako požárně odolné.
- V místech rozdílným materiálů musí být použita výztužná síťovina v omítce.
- Svislé konstrukce budou v rámci podlahy dilatovány izolačně kročejovým pásem.

ZMĚNA č. 02 - 09/2024
Jedná se změnu užívání m. č. B 1.13, B 1.14, B 1.15, o snížení části podhledu a osazení únikových dveří v m. č. B 1.15

PROJEKTOVÝ POČÁTEK
0,000 = 219,710 m n.m.

SCHÉMA



ORIENTACE



HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT centre
Energy Benefit Centre a.s.
Klenova 4383/3, 152 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz
Hlavní projektant: Ing. Vladimír Fiedler
Zástupce hlavního projektanta: Ing. Pavla Patočková

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ENERGY BENEFIT centre
Energy Benefit Centre a.s.
Klenova 4383/3, 152 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz
Vypracoval: Ing. Jan Kaiser
Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Fiedler

STAVEBNÍK:
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice

razítko a podpis

PROJEKT:
SPŠ elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového

Zakázkové číslo: 240109
Datum: 09/2024
Paré:

MÍSTO STAVBY: Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 4881/3, 4882/3 v k.ú. Pardubice

OBJEKT: SO-02 BUDOVA B
Stupeň: DZmS

ČÁST. PROFESE:
D.1.1.2 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES: PŮDORYS 1NP
Měřítko: 1:50

ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE-ČÍSLO_OBSAH:
PASPSEL_DZmS_SO-02_D.1.1.2_ASR-02_PUD 1NP
Změna: z02