



Pozn.: V celém objektu bude navržen domácí rozhlas s nuceným poslechem (slyšitelnost v celém objektu)

LEGENDA PBS:

- N01.01-III** Označení požárního úseku
- · —** Hranice požárního úseku
- △ REI 30DP1** Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce
- ← EI 15 DP3-C** Požární uzávěr bránící šíření tepla se samozavíračem
- ← REI 30 DP1** Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce



Ing. Michal Netušil, Ph.D.
Autorizovaný inženýr pro PBS
statiku a dynamiku staveb
CKAIT 0012242



AKCE: SPŠ Elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového, Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 4881/3, 4882/3 v k.ú. Pardubice			Část PD.: PBŘ
VÝKRES: Půdorys 3.NP - budova A			Příloha č.: 6
Datum:	11/2022	Stupeň PD:	ZSPD
Měřítko:	1:100	Ev.č.:	2022/1142