



LEGENDA PBS:

- N01.01-III** Označení požárního úseku
- · — · —** Hranice požárního úseku
- △ REI 30DP1** Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce
- ← EI 15 DP3-C** Požární uzávěr bránící šíření tepla se samozavíračem
- ← REI 30 DP1** Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce
- ⊗** PÚ (prostor) vybavený nouzovým osvětlením
- ▨** Prostor vnitřní CHÚC

Pozn.: V celém objektu bude navržen domácí rozhlas s nuceným poslechem (slyšitelnost v celém objektu)



Ing. Michal Netušil, Ph.D.
Autorizovaný inženýr pro PBS
statiku a dynamiku staveb
ČKAIT 0012242



AKCE: SPŠ Elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového, Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 4881/3, 4882/3 v k.ú. Pardubice

VÝKRES:
Půdorys 3.NP - budova B

Část PD.:

PBŘ

Příloha č.:

7

Datum: 11/2022

Stupeň PD: ZSPD

Měřítko: 1:100

Ev.č.: 2022/1142