




## VÝPIS PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 1.NP - BUDOVA B

SCHÉMA	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU	POPIS POŽÁRNÍHO ÚSEKU	NÁVRH POŽÁRNĚ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ (PHP)	POČET KUSŮ
	N1.06	šatna	PHP práškový s hasicí schopností 21A	2
	N1.07	kabinet	PHP práškový s hasicí schopností 21A	2
	N1.08	kabinety, jídelna, chodby	PHP práškový s hasicí schopností 21A	4
	N1.09	kotelna	CO <sub>2</sub> s hasicí schopností 55A	1
	N1.10	rozvod SPL	PHP práškový s hasicí schopností 21A	1
	N1.11	ústředna domácího rozhlasu	PHP práškový s hasicí schopností 21A	1


## VÝPIS PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 2.NP - BUDOVA B

SCHÉMA	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU	POPIS POŽÁRNÍHO ÚSEKU	NÁVRH POŽÁRNĚ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ (PHP)	POČET KUSŮ
	N2.03	učebny	PHP práškový s hasicí schopností 21A	3
	N2.04	učebny	PHP práškový s hasicí schopností 21A	2
	N2.04	učebny	PHP práškový s hasicí schopností 21A	3

## VÝPIS VNITŘNÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 1.NP - BUDOVAB

SCHÉMA	UMÍSTĚNÍ HYDRANTU	POPIS	POČET KUSŮ
	dle výkresů PBR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skříň hydrantu z ocelového plechu o rozměrech: 650 x 650 x 175 mm</li> <li>- osazeno 1,1 - 1,3 m nad úroveň podlahy</li> <li>- hadicový systém s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti hadice 19 mm s délkou hadice 30 m</li> </ul>	1

## VÝPIS VNITŘNÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 2.NP - BUDOVA B

SCHÉMA	UMÍSTĚNÍ HYDRANTU	POPIS	POČET KUSŮ
	dle výkresů PBR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skříň hydrantu z ocelového plechu o rozměrech: 650 x 650 x 175 mm</li> <li>- osazeno 1,1 - 1,3 m nad úroveň podlahy</li> <li>- hadicový systém s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti hadice 19 mm s délkou hadice 30 m</li> </ul>	1

PODROBNÝ POPIS VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA D.1.3 PBR - SO-01 a SO-02 DOKUMENTACE BUDOVY A a B.

## DODÁVKA

**Hasicí přístroj práškový, 6kg, PG6 21A / 113B / C**

**počet 18**

kompletní dodávka včetně držáku na zeď, včetně návleku, včetně kotvení, včetně revize, včetně informativních a výstražných tabulek

**Hasicí přístroj práškový 9 kg, PG9 55A / 233B / C**

**počet 1**

kompletní dodávka včetně držáku na zeď, včetně návleku, včetně kotvení, včetně revize, včetně informativních a výstražných tabulek

**Vnitřní odběrné místo (hydrant), s tvarově stálou hadicí D19 a délkou 30 m.**

kompletní dodávka včetně skříně, tvarově stálé hadice d19 délky 30 m, kulového ventilu z poniklované mosazi, požární proudnice a propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád

**počet 2**