



Legenda značek :



Svítlidlo, označeno dle původní specifikace



Zásuvka 230V/16A krytí IP20

Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - dvojité

Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - dvojité, vč. svodiče přepětí T3

Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - vč. svodiče přepětí T3

Zásuvka 230V/16A, IP44



Rozváděč



Datová zásuvka dvojnásobná (2x RJ45)

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami



POZNÁMKY:

Teto dodatek doplňuje původní PD s ohledem na dílčí změny interiéru. Přístrojové vybavení předmětných rozváděčů bude nadřazeno vybavením novým. Nové obvody budou jistiány a chráněny dle platných ČSN. U vývodů ve stávající PD je doporučeno aktualizovat parametry jističů a ochranných prvků. Obvody v původní PD napájející nově již neosazená zařízení budou zrušena. Napojení lokálních ventilátorů a vnitřních klimatických jednotek viz část M+R. Na tento dodatek navazují dodatky D1, D2, D3, D4, M+R a FVE. Konečné umístění a provedení instalace v učebnách musí být odsouhlaseno pověřenými osobami jako zástupci školy a odborné výuky.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Roman Hladík
ZURČ 136
DVOŘ. KRÁLOVÉ NAD LABEM
644 01
Tel.: +420 489 821 785
e-mail: roman.hladik@energy.cz

Vypracoval:

Roman Hladík

Zodpovědný projektant:

Zdeněk Mikeš

STAVEBNÍK:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice

razítko a podpis

PROJEKT:

SPŠ Elektrotechnická Pardubice

Rekonstrukce areálu Do Nového

Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 4881/3, 4882/3 v k.ú. Pardubice

Zakázkové číslo:

220119

Datum:

11.2022

ČÁST, PROFES:

ELEKTROINSTALACE - DODATEK Č.5 - SO01 - Interiérové změny

Část:

D.1.4.b

Stupeň:

DPS

VÝKRES:

Púdorys 2NP - Budova A

Č. výkř:

E3

Formát:

A4

Měřítko:

1:100