



Legenda značek :

- Stmívač DALI 230V/10A, IP20, aktivní/pasivní, otočný
- LED svítidlo vestavné, IP40, 34W, 4100 lm, AL rám., prizm. kryt, 600x600
- Zásuvka 230V/16A krytí IP20
- Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - vč. svodiče přepětí T3
- Datová zásuvka dvojnásobná (2x RJ45)
- HDMI zásuvka
- reproduktor podhledový, evakuační rozhlas, 3-6W/100V
- stanice hlasatele, evakuační rozhlas

Označení prvků v podhledech - původní řešení

- označení světél, specifikace viz profese D.1.4.4 SI
- přívod, odvod VZT, specifikace viz profese D.1.4.3 VZT
- značení slaboproudé elektroinstalace, specifikace viz profese D.1.4.5 SLAB

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S  
Proudová soustava 2 DC 24V/PELV  
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje  
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA  
- malým napětím  
Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami

**Hlavní projektant:**  
  
CENTRUM

**Zpracovatel části:**  
Roman Hladík  
Žitná 136  
Dvůr Králové nad Labem  
544 01  
Tel.: +420 499 621 765  
e-mail: roman.hladik@centrum.cz

Vypracoval:  
Roman Hladík  
Zodpovědný projektant:  
Zdeněk Mikeš

Stavebník:  
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice  
Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice

Projekt:  
SPŠ Elektrotechnická Pardubice  
Rekonstrukce areálu Do Nového  
Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 4881/3, 4882/3 v k.ú. Pardubice

Část, profese:  
ELEKTROINSTALACE - DODATEK Č.6 - SO02 - Interiérové změny

Výkres:  
Půdorys 1NP - Budova B

razítko a podpis

Zakázkové číslo:  
220119

Paré:

Datum:  
11.2022

Část:  
D.1.4.b

Stupeň:  
DPS

Č. výkr.:  
E2

Formát:  
A3

Měřítko:  
1:100