

ROZVADĚČ RB2.08

TECHNICKÉ ÚDAJE:

3NPE AC 50Hz, 400/230V/TN-S

In sběrnic 40A, Ik=12,5kA

oceloplechová skříň, do výklenku zdiva, pro 31TE + 2DIN

Tř. ochrany I

IP40/20



RAL 9016

V x Š x H: 611 x 546 x 100 (nika)

přívod: vrchem

vývody: vrchem / spodem


PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | LOGO |
| STANISLAV ROSYPAL | STANISLAV ROSYPAL | STANISLAV ROSYPAL |  PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE EL. ZAŘÍZENÍ DO 1000V INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ |
| | | |  VODOVA 80, 612 00 BRNO email: er-rosypal@volny.cz mobil: +420 608 832 955 |

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|--|--|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. MIROSLAV POLÁČEK | | | <div>statika dynamika</div> <div>architektura ▪ komplexní stavební projekce</div> <div>W: www.statika-dynamika.cz ▪ T: +420 608 267 712</div> |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. FRANTIŠEK HAJDA | | | |
| PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI | ING. HELENA VOZÁKOVÁ ING. MICHAELA ŠVANDOVÁ | | | |
| INVESTOR: | Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13, 530 02 Pardubice | | | |
| MÍSTO STAVBY: | Č. PARCELY: 4769, 4881/3, 4882/3 | | | |
| | KRAJ: PARDUBICKÝ KRAJ | K.Ú.: PARDUBICE | | |
| OBJEKT: SO-01 | ČLENĚNÍ PD D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ D.1.4.4 ELEKTROTECHNIKA SILNOPROUDÁ | | | |
| OBSAH: | SCHÉMA ROZVADĚČE RB2.08 | | | |

| | | | |
|---|----------|------------------|-------------|
| AKCE: SPŠ ELEKTROTECHNIKÁ PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO | | | |
| DATUM: | 09/2018 | ZAK.ČÍSLO: | 16-132-25-5 |
| FORMÁT: | A4 | | |
| STUPEŇ PD: | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: | |
| DPS | - | D.1.4.4 B2.18 | |



akce: SPŠ ELEKTROTECHNIKA PARDUBICE -
REKONSTRUKCE AREALU DO NOVEHO
stavebník: SPŠE A VOŠ Pardubice

Obsah: D.1.4.4 ELEKTROTECHNIKA SILNOPROUDÁ
Schéma rozvaděče RB2.08

Projektoval: ELEKTROPROJEKT ROSYPAL
GSM: 608 832 955 Vodova 80, 612 00 Brno, er-rosypal@volny.cz

Datum: 09/2018

Zodp. projektant: St. Rosypal

Výk. č.: B2.18

Poč. listů: 4
List č.: 2

