


LEGENDA:

- PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDNÉ 40/30°C
PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ PEX R996T - 40/35°C
TOPNÁ ZÓNA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - MOKRÝ SYSTÉM
- R/S A - ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLNÍ NESMĚŠOVANÝ - 12 OKRUHŮ
R/S B - ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLNÍ NESMĚŠOVANÝ - 12 OKRUHŮ
R/S C - ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLNÍ NESMĚŠOVANÝ - 12 OKRUHŮ
R/S D - ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLNÍ NESMĚŠOVANÝ - 12 OKRUHŮ
- POTRUBÍ PRO PDL - PEX/AL/PEX - 18x2 mm
POTRUBÍ K ROZDĚLOVAČI MĚDNÉ
PRÍVODNÍ POTRUBÍ KE SMÝČKÁM JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH
OKRUHŮ IZOLOVÁNO NÁLEPKOVOU IZOLACÍ TL 25mm
TH - THERMOSTATICKÁ HLAVICE
RRS - JEDNOBODOVÁ ARMATURA PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH ŽEBŘÍKŮ
OTOPNÁ TĚLESA KOUPELNOVÁ

LEGENDA:

- PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDNÉ 55/45°C
PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ K TĚLESŮM - 55/45°C
- TČ - TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA O MIN. VÝKONU 16kW (A2/W35°C)
NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ERP2018 splňující
AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY O OBJEMU 400 LITRŮ
AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLA O OBJEMU 750 LITRŮ
TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 80 LITRŮ
OPRAVNA VODY A DOPŮLNŮVÁNÍ



HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT ENERGY BENEFIT s.r.o. Větrná 438/3, 530 02 Pardubice tel: +420 273 002 300 e-mail: katarina@energy-benefit.cz www.energy-benefit.cz	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Energy Benefit Centre s.r.o. Větrná 438/3, 530 02 Pardubice tel: +420 273 002 300 e-mail: katarina@energy-benefit.cz www.energy-benefit.cz	Vypracoval: Martin Fekl Zodpovědný projektant: Martin Fekl
STAVEBNÍK: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice	PROJEKT: SPS Elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového	Základové číslo: 220119
MÍSTO STAVBY: Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 48810, 48823 v k.ú. Pardubice	ČÁST, PROFESE: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ	Datum: 11.2022
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP - PÁTEŘNÍ ROZVOD	Mřítko: 1:50	Č.výk.: D.1.4.2_06
		Stručná a podrobná: