



**POZNÁMKY:**

Teto dodatek doplňuje původní PD s ohledem na dílčí změny interiéru  
Přístrojové vybavení předmětných rozváděčů bude nadrazeno vybavením novým.  
Nové obvody budou jistěny a chráněny dle platných ČSN.  
U vývodů ve stávající PD je doporučeno aktualizovat parametry  
jistících a ochranných prvků.  
Obvody v původní PD napájející nově již neosazena zařízení budou zrušena.  
Napojení lokálních ventilátorů a vnitřních klima jednotek viz část M+R  
Na tento dodatek navazují dodatky D1, D2, D3, D4, M+R a FVE.  
Konečné umístění a provedení instalace v učebnách musí být odsouhlaseno  
pověřenými osobami jako zástupci školy a odborné výuky.

**Legenda značek :**

- Tlačítko 1/0 230V/10A krytí IP44, IP20
- Svítidlo, označeno dle původní specifikace
- Zásuvka 230V/16A krytí IP20
- Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - dvojité
- Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - dvojité, vč. svodiče přepětí T3
- Zásuvka 230V/16A krytí IP20 - vč. svodiče přepětí T3
- Zásuvka 230V/16A, IP44
- Zásuvka 400V/16A krytí IP44
- Ovládací skříň (Klíč. ovl. + STOP)
- Kabelový vývod
- Rozváděč
- Datová zásuvka dvojnásobná (2x RJ45)

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S  
Proudová soustava 2 DC 24V/PELV  
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje  
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA  
- malým napětím

Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami

**HLAVNÍ PROJEKTANT:**  
Roman Hladík  
ZREČ 136  
DVOŘ. KRÁLOVÉ NAD LABEM  
544 01  
Tel.: +420 489 621 785  
e-mail: roman.hladik@centrum.cz

**ZPRACOVATEL ČÁSTI:**  
ZREČ 136  
DVOŘ. KRÁLOVÉ NAD LABEM  
544 01  
Tel.: +420 489 621 785  
e-mail: roman.hladik@centrum.cz

**Vypracoval:**  
Roman Hladík  
**Zodpovědný projektant:**  
Zdeněk Mikeš

**STAVEBNÍK:**  
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice  
Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice

**PROJEKT:**  
SPŠ Elektrotechnická Pardubice  
**Rekonstrukce areálu Do Nového**  
Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 4881/3, 4882/3 v k.ú. Pardubice

**ČÁST, PROFESE:**  
ELEKTROINSTALACE - DODATEK Č.5 - SO01 - Interiérové změny

**VÝKRES:**  
Púdorys 1NP - Budova A

**Číslo:**  
D.1.4.b

**Stupeň:**  
DPS

**Č. výkresu:**  
E2

**Formát:**  
3x44

**Měřítko:**  
1:100

**Zakázkové číslo:**  
220119

**Datum:**  
11.2022

**Paré:**  
razítko a podpis