


LEGENDA:


- PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDNÉ 40/30°C  
PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ PEX R996T - 40/35°C  
TOPNÁ ZÓNA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - MOKRÝ SYSTÉM
- R/S A - ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLINÍ NESMĚŠOVANÝ - 12 OKRUHŮ  
R/S B - ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLINÍ NESMĚŠOVANÝ - 12 OKRUHŮ  
R/S C - ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLINÍ NESMĚŠOVANÝ - 12 OKRUHŮ  
R/S D - ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NÍZKOTEPLINÍ NESMĚŠOVANÝ - 12 OKRUHŮ

POTRUBÍ PRO PDL - PEX/AL/PEX - 18x2 mm  
POTRUBÍ K ROZDĚLOVAČI MĚDNÉ  
PRÍVODNÍ POTRUBÍ KE SMÝČKAM JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH  
OKRUHŮ IZOLOVANO NÁLEPKOVOU IZOLACÍ TL 25mm  
TH - TERMOSTATICKÁ HLAVICE  
RRS - JEDNODBOVÁ ARMATURA PRO PŘÍPOJENÍ OTOPNÝCH ŽEBŘÍKŮ  
OTOPNÁ TĚLESA KOUPELNOVÁ

LEGENDA:

- PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDNÉ 55/45°C  
PRÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ K TĚLESŮM - 55/45°C  
TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA O MIN. VÝKONU 16kW (A2/W35°C)  
NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ERP2018 splňující  
AKUMULAČNÍ ZASOBNÍK TEPLÉ VODY O OBJEMU 400 LITRŮ  
AKUMULAČNÍ ZASOBNÍK TEPLA O OBJEMU 750 LITRŮ  
TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 80 LITRŮ  
OPRAVNA VODY A DOPLŇOVÁNÍ
- TČ  
Z  
A  
EN  
UV



HLAVNÍ PROJEKTANT:  <b>ENERGY BENEFIT</b> s.r.o.		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Energy Benefit Centre s.r.o. Vítězova 4383, 382 00 Písek tel: +420 733 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz www.energy-benefit.cz		Vypracoval: Martin Fekl Zodpovědný projektant: Martin Fekl	
STAVEBNÍK: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice				režie a podpis	
PROJEKT: <b>SPS Elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového</b>				Zakázkové číslo: <b>220119</b>	Přiloženo k podkladu
MÍSTO STAVBY: Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 48813, 48823 v k.ú. Pardubice				Datum: <b>11.2022</b>	Stupeň: <b>DPS</b>
ČÁST, PRŮJEKT: <b>D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ</b>					
VYKRES: PŮDORYS 1.NP - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ				Měřítko: <b>1:50</b>	Č. výk.: <b>D.1.4.2_03</b>