

POZNÁMKA :

- ← - PŘEDPOKLÁDANÝ SMěr PROUDĚNÍ VZDUCHU
- ← - VÝFLUX ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- ← - SANI VENKOVNÍHO ČERSTVÉHO VZDUCHU
- ← - ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- ← - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
- HH100 - HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100 [mm] OD STROPU
- SH2200 - SPODNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 2200 [mm] OD PODLAHY
- +125 - NUCENÉ PŘÍVADENÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m3/h]
- 100 - NUCENÉ ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m3/h]
- 250 / 100 - ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠTKY IZOLACE)
- SW 600/200 / SH2200 - STĚNOVÁ MŘÍŽKA A [mm] x B [mm] / SPODNÍ HRANA OD PODLAHY [mm]
- ← - DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm (ZAJISTI STAVBA)
- ← - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPEK; POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; POŽÁRNÍ VYPĚŇOVACÍ MŘÍŽKA
- ← - TLUMIČ HLUKU
- ← - REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU
- ← - ROZBOČOVACÍ CHLADIVA

POZNÁMKA POTRUBÍ :

- - ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- - PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- - CHEBNÉ HLUK TLUMIČ VZT POTRUBÍ
- - CHLADIVOVÉ Cu POTRUBÍ

POZNÁMKA IZOLACE :

- IZOLACE TEPELNÁ 20, 25mm
- IZOLACE TEPELNÁ 10cm, venkovní do požinkovaného plechu
- IZOLACE TEPELNÉ HLUKOVÁ 6cm, venkovní do požinkovaného plechu
- IZOLACE PROTIPOŽÁRNÍ 30min., 6cm; provedení MULTI i <-> o

PROJEKTOVÝ POČÁTEK 0,000 = 219,710 m n.m.	SCHEMA	ORIENTACE
--	--------	-----------

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT Ing. David Plánka Dati Nemcov 24 544 01 Terešovice tel.: +420 604 644 617 e-mail: david.planka@energybenefit.com	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. David Plánka Dati Nemcov 24 544 01 Terešovice tel.: +420 604 644 617 e-mail: david.planka@energybenefit.com	Vypracoval: Ing. Josef Lochman Zodpovědný projektant: Ing. David Plánka
STAVEBNÍK: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice	zakázka číslo: 220119	Paré:
PROJEKT: SPS Elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového - revize 2022	Datum: 11.2022	
MÍSTO STAVBY: Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 4801/3, 4802/3 v k.ú. Pardubice	Stupeň: DPS	
ZÁST. PROFESIE: D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		
VYPRACOVATEL: PŮDORYS STŘECHY - BUDOVA A	Měřítko: 1:50	Č. výk.: D.1.4.3. 006