

## TECHNICKÉ UDAJE:

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC50Hz 400V/230V/TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM – bude provedena dle ČSN 33 2000–4–41–ed2 :

čl.411.1: základní ochrana – (ochrana před přímým dotykem nebo–li dotykem živých částí)

bude zajištěna: základní izolací, přepážkami, kryty

ochrana při poruše – (ochrana před dotykem neživých částí) bude zajištěna:

ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.

čl.415.2: doplňková ochrana – doplňující ochranné pospojování, prvedené dle čl.415.2.1 a čl.415.2.2.

čl.411.3.3: doplňková ochrana proudovým chráničem:

ve střídvé síti bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči jejichž jm. rezid. proud nepřesahuje 30mA

ELEKTRICKÉ ROZVODY ULOŽENÉ NA HOŘLAVÝCH PODKLADECH A V NICH MUSÍ VYHOVOVAT ČSN 33 2312


### PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Logo <b>E</b> LEKTROPROJEKT <b>R</b> OSYPAL PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE EL. ZAŘÍZENÍ DO 100KV INŽENYRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ VODOVA 80, 612 00 BRNO e-mail: +420 608 632 955 mobil: +420 608 632 955
STANISLAV ROSYPAL	STANISLAV ROSYPAL	STANISLAV ROSYPAL	

PROJEKTOVÝ POČÁTEK	POZNÁMKY
0.000 = 219,710 m n.m.	Úroveň projektového počátku stanovena podlahou stávajícího objektu A v 1NP

### GENERÁLNÍ PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV POLÁČEK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK HAUDA		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	ING. HELENA VOZÁKOVÁ ING. MICHAELA ŠVANDOVÁ		
INVESTOR:	Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Kafka IV./13, 530 02 Pardubice		
MÍSTO STAVBY:	Č. PARCELY: 4769, 4881/3, 4882/3	KRAJ: PARDUBIČSKÝ KRAJ	K.Ú.: PARDUBICE
OBJEKT:	ČLEBNÍ PD <b>SO-01</b> D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ D.1.4.4 ELEKTROTECHNICKÁ SILNOPROUDÁ		
OBSAH:	SITUAČNÍ SCHÉMA ELEKTROINSTALACE - STŘECHA		

statika  dynamika			
architektura • komplexní stavební projekce			
W: <a href="http://www.statika-dynamika.cz">www.statika-dynamika.cz</a> • T: +420 608 267 712			
AKCE:	SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO		
DATUM:	09/2018	ZAK.ČÍSLO:	16-132-25-5
FORMÁT:	420 x 297	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.4 A.3.4
STUPĚŇ PD:	MĚŘÍTKO:	PARE:	
DPS	1:200		