



Průpověď soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

HLAVNÍ PROJEKTANT:  Roman Hladík 296 02 138 OVLÁDÁNÍ KRAJOVÉHO MĚŘENÍ 544 01 Tel.: +420 495 621 785 e-mail: roman.hladik@energybenefit.cz	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hladík 296 02 138 OVLÁDÁNÍ KRAJOVÉHO MĚŘENÍ 544 01 Tel.: +420 495 621 785 e-mail: roman.hladik@energybenefit.cz	Vypracoval: Roman Hladík Zodpovědný projektant: Zdeněk Mikeš	A 2.21 DÍLNA SLABOPROUD 7
STAVEBNÍK: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice			razítko a podpis
PROJEKT: SPŠ Elektrotechnická Pardubice Rekonstrukce areálu Do Nového Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 4881/3, 4882/3 v k.ú. Pardubice			Zakázkové číslo: 220119
ČÁST, PROFESE: ELEKTROINSTALACE - DODATEK Č.2 - SO01 - ÚT a VZT			Datum: 11.2022
VÝKRES: Přidory 2NP - Budova A			Část: D.1.4.b Stupeň: DPS Formát: A4 Měřítko: 1:100