



Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S  
Proudová soustava 2 DC 24V/PELV

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje  
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA  
- malým napětím

Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami



HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Roman Hladík  
ZPŘEC 136  
KONSTRUKČNÍ ADO LABEM  
SPRINT  
Tel.: +420 699 621 765  
e-mail: roman.hladik@stromum.cz

Vypracoval:

Roman Hladík

Zodpovědný projektant:

Zdeněk Mikeš

STAVEBNÍK

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice  
Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice

PROJEKT:

SPŠ Elektrotechnická Pardubice

Rekonstrukce areálu Do Nového

Do Nového, Pardubice, pozemek parc. č. 4769, 4861/3, 4862/3 v k.ú. Pardubice

ČÁST, PROFESE:

ELEKTROINSTALACE - M+R - SO01 - ÚT a VZT

VÝKRES:

Půdorys střechy - Budova A

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

220119

Datum:

11.2022

Část:

D.1.4.b

Č. výkř:

E4

Stupeň:

DPS

Formát:

A4

Měřítko:

1:100