

LEGENDA:

- DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- 2x DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V, 16A VE VODOROVNÉM RÁMEČKU
- 3x TROJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V, 16A VE VODOROVNÉM RÁMEČKU
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A, PRO LEDNIČKU
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A, PRO MYČKU
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A, PRO MIKROVLNKU
- DALI SPÍNAČ 10A 250V ŘÍZENÍ 1/0+1/0 - tlačítko DALI
- SPÍNAČ 10A 250V ŘÍZENÍ 1
- SPÍNAČ 10A 250V ŘÍZENÍ 5
- SPÍNAČ 10A 250V ŘÍZENÍ 1/0+1/0 PRO EL. PLÁTNO
- NÁSTĚNNÉ POHYBOVÉ ČIDLO; DETEKČNÍ UHEL 180°
- STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO; DETEKČNÍ UHEL 360°
- EL. VÝVOD 230V/400V
- PK_X VÝVOD 230V PRO POŽÁRNÍ KLAPKY -kabel CYKY-J 3x1,5 z hlavního rozvaděče RH -klapky budou ovládány ze systému LDP
- RP-x PATROVÝ SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ
- SVĚTELNÝ A ZVUKOVÝ ALARM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ -kabel CYKY-J 3x1,5 z transformátoru nouzové signalizace -pro umístění bude osazena kabice KPRL 68
- TR TRANSFORMÁTOR SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ -kabel CYKY-J 3x1,5 z RO -pro umístění bude osazena kabice KPRL 68
- C4 SIGNÁLNÍ TAHOVÉ TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ -kabel CYKY-J 5x1,5 z alarmu nouzového volání -pro umístění bude osazena kabice KPRL 68
- RESET RESETOVACÍ TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ -kabel CYKY-J 5x1,5 z alarmu nouzového volání -pro umístění bude osazena kabice KPRL 68
- PK_12M PODLAHOVÁ KRABICE DO BETONU -velikost 12 modulů -4xsilnoproudá zásuvka (2moduly/ks) -2xslaboproudá zásuvka (1modul/ks) -1xHDMI zásuvka (1modul/ks)
- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
- AP PŘÍSTUPOVÝ BOD, STROPNÍ, PoE
- RACK_Administrativní část RACK DATOVÝ ROZVADĚČ -skříň 19", 27U
- HDMI HDMI ZÁSUVKA
- LDP STROPNÍ HLÁSIČ - SYSTÉM LDP
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM -doba zálohy min. 60 minut
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
- ČIP_x_Rx ČTEČKA KARET - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
- RXx(přístup) ŘÍDICÍ JEDNOTKA - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
- IP SYSTÉM TELEFONU -vnitřní jednotka (zvonkové tablo)

Vložený obrázek #1 BACAAOE3.png

akce

SŠ GASTRONOMICKÁ A TECHNICKÁ ŽAMBERK

rekonstrukce a vybavení odborných učeben

Zemědělská 846, 564 01 Žamberk

řešené území	k. ú. Žamberk [794368] parc. č. 4763, 4289/1, 2084/1, 2084/3 a 2084/40
generální projektant	**Te3s studio s.r.o.** Příční 1892/4 110 00 Praha 1 Nové město IČ: 109 51 172
investor	**PARDUBICKÝ KRAJ** Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice
HIP	Ing. arch. Marta Ševčíková +420 777 960 643 sevcikova@te3s.cz
autor architektonického návrhu	SVIŽN s.r.o. Ing. arch. Zdeněk Ševčík Ing. arch. Marta Ševčíková Ing. arch. Simona Machalová
zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Novotný ČKAIT 1006608
zpracoval	Ing. Adrián Mikloš

stupeň **DPS**
Dokumentace pro provádění stavby

část **D.1**
SO.01

profese **D.1.4.4**
Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

příloha **D.1.4.4-04**
Půdorys 3.NP

měřítko	1:50
datum vydání	06/2024
číslo revize	R-00
číslo pare	