



- Termostatická hlavice u otopných těles
- Otopné těleso, budou použita otopná tělesa v provedení ventilkompakt s připojením uprostřed Vogel&Noot
- Veškeré rozvody otopné soustavy potrubím z mědi, tepelně izolované
- Horizontální rozvody vedeny v konstrukci podlah tepelně izolované
- Otopná tělesa osazena termostatickou hlavicí Heimeir K a odvzdušňovacím ventilem
- Připojení všech otopných těles 15x1
- Není-li označeno jinak, odpovídá dimenze armatury dimenzi potrubí na kterém je instalována

PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY

DLE ČSN 060210, EN, ENERGETICKÉHO ZÁKONA č. 19/2023 Sb. A PŘÍSLUŠNÝCH VYHLÁŠEK
PŘED ZKOUŠKAMI BUDE SOUSTAVA PROPLÁCHNUTA DLE ČSN 060210 – SOUČÁSTÍ MONTÁŽE!!! – PROVÉST ZÁPIS
ZKOUŠKA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 060830 (POJISTNÉHO VENTILU)
ZKOUŠKA TĚSNOSTI DLE ČSN 06 0310 (TLAKOVÁ ZKOUŠKA)
ZKOUŠKA DILATAČNÍ DLE ČSN 060310
PROVOZNÍ ZKOUŠKA (ZKOUŠKA PŘED PŘEDÁNÍM)
ZKOUŠKY BUDOU SKUTEČNĚ PROVEDENY A BUDE O NICH SEPSÁN PROTOKOL

C. REVIZE		POPRVÝ ZMĚN		DATUM	
Žádné prvky, data a jiné informace z této projektové dokumentace nemohou být kopírovány, nebo použity bez výslovného souhlasu zpracovatele tohoto projektu. Zpracovatel tohoto dokumentu neposkytuje odpovědi na dotazy, doplňování či odstranění jakékoli části. V případě, že bude nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je zpracovatel. Autorská práva vyhrazena.					
ANOTACE: SS GASTRONOMICKÁ A TECHNICKÁ ŽAMBERK rekonstrukce a vybavení odborných učeben					
MÍSTO STAVBY: Záměstská 846, 564 01 Žamberk k. ú. Žamberk (794368) parc. č. 4763, 4289/1, 2084/1, 2084/3 a 2084/40 564					
ZPRACOVATEL ČÁSTI:					
Ing. Bořivoj Šourek Dolní Kamenice 6 27324 Chrást IČ: 66116627 DIČ: - borivoj.sourek@seznam.cz		Δκ6		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan Schwarzer	
				VYPRACOVAL: Bořivoj Šourek	
				KONTROLOVAL: Jan Schwarzer	
INVESTOR:		DATUM:		STAVBY VYPRACOVAL:	
PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice		06/2024		FABRIK:	
		FORMAT:		REVISOR:	
		32x44		-	
		MĚŘÍTKO:		REVISOR:	
		1:50		-	
		ČÁST DOKUMENTACE:		REVISOR:	
		D.1.4.4		-	
STAVBY DOKUMENTACE					
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
PROJEKT:					
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB					
NÁZEV VÝKRESU:					
PŮDORYS 3.NP					