

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky: **Chladírenský kontejnerový box pro venkovní použití s chladicí jednotkou s řízenou vnitřní teplotou, opakované znovuvyhlášení**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 3. 10. 2024

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

v technickém zadání jsou uvedeny "uzamykatelné kontejnerové dveře" a "Bezpečnostní otevírání dveří zevnitř boxu o světlosti:1000 x 2000 mm"

Prosíme o upřesnění. Pokud mají být instalovány kontejnerové dveře s klasickým kontejnerovým zavíráním, není technicky možné, aby měly vnitřní bezpečnostní (panikové) otevírání.

pokud mají mít dveře vnitřní bezpečnostní otevírání, měly by být předsazeny před stěnu kontejneru. Pak se toto projeví na profilu kontejneru, kdy dveře neumožňují jejich zavření "do stěny" kontejneru, jak je tomu u klasického kontejnerového zavírání.

Jsou tedy dvě možnosti: buď dveře s klasickým kontejnerovým zavíráním, bez možnosti vnitřního bezpečnostního prvku. Nebo izolované chladírenské dveře s vnitřním bezpečnostním prvkem, ale bez možnosti klasického kontejnerového zavírání.

Odpověď

Zadavatel na tentýž dotaz odpověděl ve VZD č. 1 dne 30. 9. 2024.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.