



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Obnova serverů a souvisejících technologií v datových centrech NPK

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 3. 10. 2024

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje pro přístup k integrovanému managementu serveru vlastní 1GbE RJ-45 připojení a zároveň ještě nejméně jeden USB 3.0 a vyšší port.

Pro správu serveru prostřednictvím integrovaného managementu je běžně používán port 1GbE RJ-45. USB port pro přístup k managementu serveru většinou výrobci označují jako tzv. „servisní“ a slouží především pro účely diagnostiky v případě poruchy serveru. Uchazeč se domnívá, že požadavek na verzi 3.0 (a vyšší) pro tento „servisní“ USB port není opodstatněný a pro účely, které má takový port plnit, je dostačující verze USB 2.0, zvláště v případě, kdy server disponuje standardním portem 1GbE RJ-45 pro integrovaný management serveru.

Velká část předních výrobců standardních serverů používá ve svých serverech pro takovýto typ portu technologii USB 2.0. Požadavek na typ 3.0 výrazně omezuje okruh potenciálních dodavatelů a vede tak k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže.

Dotaz:

Umožní Zadavatel dodat server, u kterého je přístup k integrovanému managementu zajištěn prostřednictvím připojení 1GbE RJ-45 a zároveň USB 2.0?

Odpověď

Technologie USB 3.0 byla uvedena v roce 2008. Ostatní zařízení Zadavatele jsou vybavena porty USB 3.0. Zadavatel v této chvíli nespatřuje důvod pro změnu specifikace na standard USB 2.0 a trvá na původní specifikaci.

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.