

## Vysvětlení zadávací dokumentace

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	<b>Pardubický kraj</b>
<b>sídlo:</b>	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
<b>zastoupený:</b>	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
<b>IČO/ DIČ:</b>	70892822/ CZ70892822
<b>profil:</b>	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <a href="mailto:advokat@hebký.cz">advokat@hebký.cz</a>
<b>IČO:</b>	64010082
<b>sídlo:</b>	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>SŠ gastronomická a technická Žamberk – rekonstrukce a vybavení odborných učeben</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
<b>Zahájení řízení:</b>	dne 26.9.2024 odesláním oznámení do VVZ

v Mostě, dne 15.10. 2024

**Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 4.10.2024 ve 12:55 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

„Dobrý den,

rád bych Vás požádal o dodatečné informace k výše uvedenému výběrovému řízení na generálního dodavatele stavby.

1) V knize oken jsou uvedena okna s plastovým rámem a požadavkem na požární odolnost. Bobužel tento požadavek neumí žádný dodavatel oken splnit. Jak máme tedy ocenit?

2) V TZ slaboproudu se mluví o napojení na stávající nebo doplnění do stávajícího systému. Prosíme tedy o informaci, jaký je stávající systém.

3) Žádáme o doplnění PD elektroinstalace o výkresy jednotlivých rozvaděčů a knihu svítidel.

4) V předloženém soupisu prací jsou uvedené ocelové dveře (p.č. 419-424), v knize dveří jsou tyto dveře popsány jako dřevěné (křídlo CPL laminát). Co tedy platí?

5) Ve výkazu výměr vnitřních dveří je požadavek na generální klíč. Bobužel součástí PD nikde není projekt ke generálnímu klíči a bez něho neumíme generální klíč ocenit. Žádáme tedy o jeho doplnění.“

### Odpověď ad:

1) Byla upravena kniha oken - plastová okna s požárním požadavkem byla nahrazena hliníkovými. Viz opravená příloha „Kniha oken“, která je uveřejňována současně s tímto vysvětlením.

2), 3) a 5) Zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením.

4) V knize dveří je zárubeň i dvevní křídlo definováno jako ocelové (platí), chybně byla uvedena povrchová úprava dveří, toto bylo upraveno. Viz opravená příloha „Kniha dveří“, která je uveřejňována současně s tímto vysvětlením.

Zadavatel současně uveřejňuje opravený celý výkaz výměr.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. úpravu a dále s ohledem na prodloužení s odpovědí o 4 pracovní dny, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 4.11. 2024 v 10,00 hod.

Pardubický kraj  
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát