



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:


- drát FeZn pr.10mm
- uzemnění – zemnicí pásek FeZn 30x4mm
- uložen na dno výkopu pro základové pasy domu a garáže
- svorka pro připojení kruhových a plochých vodičů
- zkušební svorka
- ochranný úhelník
- svorkovnice ochranného pospojování

- SR03
- SZ 1–8
- SZ
- SOP

Montáž bude provedena dle ed.2:

- ČSN EN 62305–1,část 1 "Obecné principy"
- ČSN EN 62305–2,část 2 "Řízení rizika"
- ČSN EN 62305–3,část 3 "Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života"
- ČSN EN 62305–4,část 4 "Elektrické a elektronické systémy ve stavbách"
- ČSN EN 50164–1 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 1:Požadavky na spoj.součásti."
- ČSN EN 50164–2 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 2:Požadavky na vodiče a zemnice"
- ČSN EN 50164–4 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 4:Požadavky na podpěry vodičů"

Výpracoval: 		Hlavní inženýr projektu: 	
ING. Petr Hasenöhrl		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Lanškroun, p.č. st. 1482, 2036/11, k.ú. Lanškroun			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce:		<b>ZŠ Lanškroun - rekonstrukce a přístavba školy Olbrachtova</b>	
Formát: -			
Datum: 12/2022			
Stupeň: DPS			
Zakaz. č.: 220501			
Měřítko: 1:100			
Výkres: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Č. v.	
<b>UZEMNĚNÍ</b>		<b>D.2.4.4b-04</b>	

 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz	Paré:	
	Formát: -	
	Datum: 12/2022	
	Stupeň: DPS	
	Zakaz. č.: 220501	
Měřítko: 1:100		