



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- drát FeZn pr.10mm
- uzemnění – zemnnící pásek FeZn 30x4mm v zemi
- svorka pro připojení kruhových a plochých vodičů
- zkušební svorka
- ochranný úhelník vč.držáků

SR03
SZ
OO

Montáž bude provedena dle ed.2:

- ČSN EN 62305–1,část 1 "Obecné principy"
- ČSN EN 62305–2,část 2 "Řízení rizika"
- ČSN EN 62305–3,část 3 "Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života"
- ČSN EN 62305–4,část 4 "Elektrické a elektronické systémy ve stavbách"
- ČSN EN 50164–1 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 1:Požadavky na spoji.součásti"
- ČSN EN 50164–2 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 2:Požadavky na vodiče a zemniče"
- ČSN EN 50164–4 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 4:Požadavky na podpěry vodičů"

<div><div><div>SINC</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMAS</div></div><div>Sinc s.r.o. +420 775 124 685 www.sinc.cz</div></div> <div><div>IC: 288 14 878</div><div>www.sinc.cz</div></div>		<div>Paré: <div>P</div></div> <div>Č.v. D.1.4.b-06</div>	
Formát: -		Datum: 05/2022	
		Stupeň: DPS	
		Zakáz. č.: 211101	
		Měřítko: 1:100	
Akce: Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben			
Část: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
Výkres: UZEMNĚNÍ			